

Duslo, a.s., Šaľa, IČO 35 826 487

so sídlom Administratívna budova č. 1236, 927 03 Šaľa

v konaní zastúpená Dr. Ing. Petrom Némethom, vedúcim odborom investičnej výstavby

- NÁVRH na vydanie kolaudačného rozhodnutia

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

Duslo, a.s., Šaľa, odbor investičnej výstavby, v zastúpení Dr. Ing. Petrom Némethom, podalo dňa 22.12.2015 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia: Modernizácia poľa 220 kV v 110 kV rozvodni v areáli Duslo, a.s. Šaľa, pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie Obcou Močenok, pod č. S/2015/793-2 zo dňa 19.06.2015 (právoplatným a vykonateľným dňa 21.07.2015).

Obec Močenok, stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), prerokoval žiadosť stavebníka a na podklade výsledkov uskutočneného konania posúdil návrh postupom podľa § 80 až § 81b stavebného zákona a na základe výsledkov kolaudačného konania, predložených dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

povoľuje užívanie stavby

Modernizácia poľa 220 kV v 110 kV rozvodni

za účelom modernizácie poľa 220 kV v 110 kV rozvodni v areáli Duslo, a.s. Šaľa, na pozemkoch KN registra „C“ parcela č. 5492/3, 5492/8, 5492/11, 5492/12, 5492/13 katastrálne územie Močenok a pozemku KN registra „E“ parc. č. 5400/1 katastrálne územie Močenok.

Stavba obsahuje:

SO 01 Vedenie 220 kV V279-úpravy, SO 340 Vonkajšie osvetlenie, SO 353 Uzemnenie, SO 520 Objekt vlastnej spotreby, SO 522 Rozvodňa 220 kV, SO 525 Káblové kanály, SO 680 Spevnené plochy, PS 08 Rozvodňa 220 kV, PS 30 Systém riadenia a kontroly, PS 50 Vlastná spotreba, PS 60 Prenosové cesty.

Pre užívanie stavby podľa § 82 ods. 2 a ods. 3 stavebného zákona sa určujú tieto podmienky:

1. Pri užívaní stavby treba dodržiavať platné predpisy a normy tak, aby boli zabezpečené záujmy ochrany životného prostredia, hygieny, zdravia, požiarnej bezpečnosti a bezpečnosti osôb.
2. Stavba bude užívaná na účely vymedzené týmto rozhodnutím.
3. Elektrické zariadenia objektu budú pravidelne kontrolované a udržiavané tak, aby bola zabezpečená ich bezpečná činnosť a prevádzka podľa platných STN.
4. Dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby uchovávať po celý čas jej trvania, pri zmene vlastníctva ju odovzdať novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavebnému úradu.

Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní boli na stavbe zistené nedostatky, ktoré musia byť odstránené v týchto lehotách:

V termíne do 19.03.2016 navrhovateľ zabezpečí odstránenie nedostatkov uvedených v Záväznom stanovisku Inšpektorátu práce v Nitre č. OBOZP/KON/2016/774 zo dňa 19.02.2016 a ich splnenie oznámi na príslušný Inšpektorát práce.

Stavba bola uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní s drobnými zmenami, ktoré si nevyžadujú osobitné konanie. Tieto zmeny boli povolené v tomto konaní.

V priebehu kolaudačného konania námietky neboli vznesené.

O d ô v o d n e n i e :

Duslo, a.s., Šaľa, odbor investičnej výstavby, v zastúpení Dr. Ing. Petrom Némethom, vedúcim OIV podalo dňa 22.12.2016 a naposledy doplnilo dňa 11.03.2016 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu: Modernizácia poľa 220 kV v 110 kV rozvodni v areáli Duslo, a.s. Šaľa, pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie Obcou Močenok, pod č. S/2015/793-2 zo dňa 19.06.2015 (právoplatným a vykonateľným dňa 21.07.2015).

Stavebný úrad oznámil dňa 08.01.2016 začatie kolaudačného konania a preskúmal návrh pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 09.02.2016.

V konaní bolo zistené, že stavba bola uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní s drobnými zmenami (úprava pôdorysu spevnenej plochy pri zachovaní celkovej výmery, asfaltobetón bol nahradený železobetónom, prečíslovanie niektorých svoriek v rozvádzačoch, použité zokruhované uzemnenie, betónové káblové kanály boli nahradené za plastové), ktoré si nevyžadujú osobitné konanie a boli dodržané podmienky určené v stavebnom povolení.

Stavba vyhovuje požiadavkám, ktoré sú určené vyhláškou č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Skutočné vyhotovenie stavby a jej užívanie nebude ohrozovať verejné záujmy.

Ku kolaudácii stavby boli predložené: stavebné povolenie, projektová dokumentácia, protokol o odovzdaní a prevzatí stavby, doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na bezpečnú a plynulú prevádzku, stavebný denník, vyhlásenia výrobcu o zhode výrobkov zabudovaných na stavbe a doklad o zaplatení správneho poplatku.

Ku stavbe sa vyjadrili dotknuté orgány Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Inšpektorát práce Nitra, Okresný úrad Šaľa - Odbor starostlivosti o životné prostredie. Ich stanoviská boli premietnuté do podmienok rozhodnutia.

Stanoviská na základe ktorých boli stanovené podmienky užívania stavby: Inšpektorát práce Nitra – záväzné stanovisko č. OBOZP/KON/2016/774 zo dňa 19.02.2016 a RÚVZ so sídlom v Nitre – záväzné stanovisko č. PPL/A/2016/00536 zo dňa 10.02.2016, Okresný úrad Šaľa -

Odbor starostlivosti o životné prostredie – vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2016/001944-2 zo dňa 09.03.2016. Ich stanoviská nie sú záporné ani protichodné.

Na základe uskutočneného kolaudačného konania možno konštatovať, že užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie.

Poučenie :

Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Obec Močenok - Obecný úrad, Sv. Gorazda 629, 951 31 Močenok.

Odvolací orgán je Okresný úrad v Nitre, odbor výstavby a bytovej politiky.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie sa účastníkom konania podľa § 26 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov doručuje verejnou vyhláškou a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

Rozhodnutie sa doručí:

Účastníkom konania:

1. DUSLO, a.s. Šaľa, Administratívna budova č. 1236, 927 03 Šaľa
2. DUSLO, a.s. Šaľa, Dr. Ing. Peter Németh, OIV, Admin. budova č. 1236, 927 03 Šaľa
3. ostatným účastníkom konania sa doručuje formou verejnej vyhlášky:
Obec Močenok – www.mocenok.sk – zverejnenie po dobu 15 dní
Obec Močenok – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Dotknutým orgánom:

4. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 949 01 Nitra
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova 58, 949 01 Nitra
6. OR Hasičského a záchranného zboru, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
7. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

Na vedomie:

8. SAG Elektrovod, Ing. Radovan Holod, Prievozská 4C, 821 09 Bratislava
9. SAG Elektrovod, Ing. Ján Čavoj, Prievozská 4C, 821 09 Bratislava
10. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Mlynské nivy č. 59/A, 824 84 Bratislava 26

k spisu