




**LEGENDA:**

- NAVRHOVANÁ POISTKOVÁ SKRINA – HASMA SPP  
PRE PREPOJENIE VEREJNEHO OSVETLENIA  
/RIEŠI SO 03 DISTRIBUČNÝ NN ROZVOD/
- JESTV. POISTKOVÁ SKRINA – HASMA SPP  
/RIEŠI SO 03 DISTRIBUČNÝ NN ROZVOD/
- NAVRHOVANÁ ROZPÁJACIA A IŠTIACA SKRINA  
PRE NADZEMNÉ VEDENIA – HASMA VRS  
/RIEŠI SO 03 DISTRIBUČNÝ NN ROZVOD/
- RP1 NAVRHOVANÝ PODROUŽNY ROZVADZAČ RP1  
PRE OBJEKT SO 101  
/RIEŠI SO 04 PŘIPOJKA NN PRE PRO MONT MS/
- RH JESTVUJÚCI HLAVNÝ ROZVADZAČ RH  
PRE OBJEKT SO 01  
/RIEŠI SO 04 PŘIPOJKA NN PRE PRO MONT MS/
- RE2 NAVRHOVANÝ ELEKTROMEROVÝ ROZVADZAČ RE2  
PRE OBJEKT SO 101  
/RIEŠI SO 04 PŘIPOJKA NN PRE PRO MONT MS/
- RE JESTVUJÚCI ELEKTROMEROVÝ ROZVADZAČ RE  
PRE OBJEKT SO 01  
/RIEŠI SO 04 PŘIPOJKA NN PRE PRO MONT MS/
- JESTVUJÚCA DISTRIBUČNÁ TRAFOSTANICA TS 0046–009  
– ZDEMONTOVAŤ  
/RIEŠI SO 01 TRAFOSTANICA/
- NAVRHOVANÁ DISTRIBUČNÁ TRAFOSTANICA  
/RIEŠI SO 01 TRAFOSTANICA/
- JESTVUJÚCI STLP
- JESTVUJÚCI STLP  
– ZDEMONTOVAŤ  
/RIEŠI SO 01 TRAFOSTANICA/
- NOVO NAVRHOVANÝ ZEMNÝ DISTRIBUČNÝ NN KABEL NAY–J 4x240  
TAHANÝ V ZEMI  
/RIEŠI SO 03 DISTRIBUČNÝ NN ROZVOD/
- NOVO NAVRHOVANÝ ZEMNÝ DISTRIBUČNÝ NN KABEL NAY–J 4x240  
TAHANÝ POD SPEVNENOU PLOCHOU V CHRANICKE FXKVS 110  
/RIEŠI SO 03 DISTRIBUČNÝ NN ROZVOD/
- NOVO NAVRHOVANÝ ZEMNÝ KABEL AYKY–J 4x25  
TAHANÝ V ZEMI  
/RIEŠI SO 03 DISTRIBUČNÝ NN ROZVOD/
- NOVO NAVRHOVANÝ ZEMNÝ KABEL AYKY–J 4x25  
TAHANÝ POD SPEVNENOU PLOCHOU V CHRANICKE FXKVS 63  
/RIEŠI SO 03 DISTRIBUČNÝ NN ROZVOD/
- JESTV. DISTRIBUČNÉ VZDUŠNÉ VEDENIE 3xAlFe6 50+35  
/RIEŠI SO 03 DISTRIBUČNÝ NN ROZVOD/
- JESTV. DISTRIBUČNÉ VZDUŠNÉ VEDENIE 3xAlFe6 50+35  
– ZDEMONTOVAŤ  
/RIEŠI SO 03 DISTRIBUČNÝ NN ROZVOD/
- JESTV. DISTRIBUČNÉ VZDUŠNÉ VEDENIE 3xAlFe6 50+35  
ZAMENÍ ZA NOVE VZDUŠNÉ VEDENIE NFA2X 4x95  
/RIEŠI SO 03 DISTRIBUČNÝ NN ROZVOD/
- NOVO NAVRHOVANÝ KABEL CYKY–J 4x185 PRE RP1  
TAHANÝ POD SPEVNENOU PLOCHOU V CHRANICKE  
/RIEŠI SO 04 PŘIPOJKA NN PRE PRO MONT MS/
- NOVO NAVRHOVANÝ NAY–J 4x240 PRE RE2  
TAHANÝ POD SPEVNENOU PLOCHOU V CHRANICKE  
/RIEŠI SO 04 PŘIPOJKA NN PRE PRO MONT MS/
- JESTVUJÚCA ELEKTRICKÁ KÁBLOVÁ PŘIPOJKA PRE JESTV. RH  
V CHRANICKE POD CESTOU
- JESTVUJÚCA ELEKTRICKÁ KÁBLOVÁ PŘIPOJKA PRE JESTV. RH  
V CHRANICKE POD CESTOU
- NAVRHOVANÝ VN KÁBEL 3xNAXSFZY 1x240 V CHRANICKE POD CESTOU  
/RIEŠI SO 02 VN PŘIPOJKA/
- X X X JESTVUJÚCI VN VZDUŠNÝ KABEL PRECHÁDZAJÚCA CEZ POZEMOK  
/RIEŠI SO 02 VN PŘIPOJKA/
- JESTVUJÚCI VN VZDUŠNÝ KABEL / RIEŠI SO 02 VN PŘIPOJKA/
- JESTVUJÚCA VODOVODNÁ PŘIPOJKA
- JESTVUJÚCA KANALIZAČNÁ PŘIPOJKA
- JESTVUJÚCA DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA V AREÁLI
- JESTVUJÚCI KÁBEL T–COM
- NAVRHOVANÁ DAŽĎOVÁ KANALIZAČNÁ
- JESTVUJÚCE PLYNOVÉ POTRUBIE

03				
02				
č.rev.	dátum	papís		vypracoval kontroloval

Paré 1  
Mierka 1:200  
Formát 6 A4  
Číslo zrk. 18-E-097  
Archív A652  
Dátum 01 / 2020  
Číslo revízie 01



**REALIZAČNÝ PROJEKT**


ateliér  
elektro  
projekty

Súpeň projektu: Ing. Slavomír Vištočný  
 Hlavný projektant: Ing. Slavomír Vištočný  
 Zodpovedný projektant: Ing. Slavomír Vištočný  
 SKSI 5282\*14  
 Kontroloval: Ing. Slavomír Vištočný  
 Vypracoval: Matjaž Spritlik  
 Investor (stavebník): Západozemské distribučné a.s., Čulenova 6, 816 47 BA  
 Miesto stavby ul. Biskupa Klucha, 961 31 Močenok

Názov stavby: NAVRHOVANÁ DIS. TRAFOSTANICA  
MOČENOK

Časť stavby: \_\_\_\_\_  
 Diel projektu: \_\_\_\_\_  
 Názov výkresu: Koordinačná situácia – celková  
 Názov dig. súboru: 097\_koor.sit.celk\_RP\_RD.dwg

ORIENTÁCIA OBJEKTU



RP – ELE – 00