

Žiadosť o zmenu povolenia pre prevádzku „Kyselina dusičná II, Kyselina dusičná III“ podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

V žiadosti o zmenu povolenia pre prevádzku „Kyselina dusičná II, Kyselina dusičná III“ podľa zákona o IPKZ sú vyplnené údaje:

- z dôvodu podania návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby „SHZ v hale turbosústrojenstva na KD III“.

Stavba bola zrealizovaná na základe zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou bolo i stavebné povolenie vydané rozhodnutím č. 4297-23541/2015/Imr/370211105/Z16-SP zo dňa 13.08.2015.

Ostatné údaje ostávajú bez zmeny.

Typ žiadosti: zmena integrovaného povolenia z dôvodu podania návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby „SHZ v hale turbosústrojenstva na KD III“.

Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré sa v rámci zmeny integrovaného povolenia žiada:

1) v oblasti ochrany zdravia ľudí:

podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ - posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania

2) v oblasti stavebného poriadku:

podľa § 3, ods.4 zákona o IPKZ - povolenie na užívanie stavby

Pozn.

Východisková správa – areál Duslo a.s., Šaľa (dátum vyhotovenia: máj 2015) bude schválená v rámci integrovaného povolenia pre prevádzku ČPAVOK 4.

Východisková správa - areál Duslo a.s., Šaľa bola prílohou žiadosti o vydanie integrovaného povolenia pre prevádzku Čpavok 4, ktorá bola SIŽP zaslaná v liste č. OŽPaOZ/3371/2015 zo dňa 23.06.2015.

A)

Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

Obchodné meno: Duslo, a.s.

Právna forma: akciová spoločnosť

Sídlo: Administratívna budova, ev. č. 1236
927 03 Šaľa

Štatutárny zástupca a jeho funkcia:

Ing. Petr Cingr – predseda predstavenstva

Ing. Zbyněk Průša – podpredseda predstavenstva

Ing. Petr Bláha – podpredseda predstavenstva

Ing. Kvetoslava Trenčianska – člen predstavenstva

Mgr. Pavel Hanus, MBA – člen predstavenstva

Ing. Roman Protuš – člen predstavenstva

Ing. Jan Stoklasa – člen predstavenstva

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:

Členovia predstavenstva konajú v mene spoločnosti tým spôsobom, že dvaja členovia predstavenstva, z ktorých aspoň jeden je predsedom alebo podpredsedom predstavenstva, konajú spoločne.

Splnomocnená kontaktná osoba:

Ing. Jozef Mako – vedúci OŽPaOZ

tel. 031/775 4328

fax: 031/775 3021

E-mail: jozef.mako@duslo.sk

IČO: 35 826 487

B)

Údaje o prevádzke a jej umiestnení

Názov prevádzky: Kyselina dusičná II, Kyselina dusičná III

Adresa prevádzky: Duslo, a.s.

Administratívna budova, ev. č. 1236

prevádzka Kyselina dusičná II, Kyselina dusičná III

927 03 Šaľa

Variabilný symbol pridelený SIŽP: 370211105

Číslo platného integrovaného povolenia: Rozhodnutie č. 1147/OIPK/458/06-Má/370211105, zo dňa 23.03.2006 v znení rozhodnutí č.:

153-19709/2008/Máň/370211105/Z2, zo dňa 10.06.2008

2827-20276/2009/Máň/370211105/Z1, zo dňa 17.06.2009

7331-39347/2009/Raf/370211102/Z4, zo dňa 03.12.2009

2666-8646/2010/Máň,Šim/370211105/Z3-SP, zo dňa 06.04.2010

932-23389/2010/Máň/370211105/Z5, zo dňa 03.08.2010

550-27490/2010/Poj/370211105/Z6-SP, zo dňa 29.09.2010

977-9238/2011/Máň/370211105/Z8, zo dňa 28.03.2011

4770-20423/2011/Máň,Poj/370211105/Z9-SP, zo dňa 13.07.2011

1135-29095/2011/Máň/370211105/Z7, zo dňa 12.10.2011

3811-12673/2012/Poj/370211105/Z10, zo dňa 27.04.2012

7703-30482/2012/Šim/370211105/Z12, zo dňa 29.10.2012

7327-33909/2012/Máň, Šim/370211105/Z11-SP, zo dňa 28.11.2012

2226-8753/2013/Máň/370211105/TZ13, zo dňa 27.03.2013

369-1456/2014/Jak/370211105/Z14-KR zo dňa 16.01.2014

205-8694/2014/Máň, Poj/370211105/Z15-KR zo dňa 19.03.2014

4297-23541/2015/Imr/370211105/Z16-SP zo dňa 13.08.2015

Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

4.2. Výroba anorganických chemických látok, ktorými sú

b) kyseliny, a to kyselina chrómová, kyselina fluorovodíková, kyselina fosforečná, kyselina dusičná, kyselina chlorovodíková, kyselina sírová, oleum a kyselina siričitá

Spôsob prevádzkovania: stála výroba

Opis stavby:

Cieľom stavby bola inštalácia stabilného hasiaceho zariadenia (SHZ) do haly turbosústrojenstva vo výrobní KD3 a zvýšenie požiarnej bezpečnosti daného technologického uzla.

Stavebno-technické riešenie

Zvolené protipožiarne riešenie a špecifikácia požiadaviek

Systém vysokotlakej vodnej hmly:

- 1) pre objekt č. 23-12, parcelné číslo 6040/452
Istený priestor m.č. 1.01 – hala kompresoru
Strojovňa pre vodnú hmlu m.č. 1.03
- 2) pre objekt č. 23-10, parcelné číslo 6040/288
Ústredňa a signalizačný panel m.č. 2.12 – velín
- 3) parc. č. 6040/477
Umiestnenie dieselagregáta, vytvorenie základov pre dieselagregát.

Do budovy bolo s cieľom ochrany zdravia a majetku inštalované zariadenie hasiace systémom vodnej hmly, ktoré v počiatočnom štádiu účinne tlmí vznikajúci požiar, pričom sústavným chladením zabezpečuje vhodné podmienky pre núdzový únik i záchranu.

Hlavné prvky systému:

- čerpadlo HPE, HPD s zásobníkom vody 0,80m³
- potrubná sieť a prípojné armatúry z nehrdzavejúcej ocele, zónový ventil
- rozprašovacie hlavice
- elektrický skriňový rozvádzač, ovládací, kontrolný a signalizačný systém
- zásobné nádrže 2m³ - 2ks.

Umiestnenie stavby:

Areál Duslo, a.s., Šaľa, katastrálne územie Močenok

Parcelné čísla: 6040/288, 6040/452, 6040/477

Vlastníkom uvedených parciel je Duslo, a.s., Šaľa. Parcely sú zapísané v liste vlastníctva č. 841 v k.ú. Močenok. Prevádzka nesusedí s cudzími pozemkami.

Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory:

Rozsah stavby „SHZ v hale turbosústrojenstva na KD III“ bol malý, predstavoval umiestnenie stabilného hasiaceho zariadenia (systém vysokotlakej vodnej hmly) na ochranu stavebného objektu SO 23-12 Kompresorovňa a filtrácia vzduchu, pri ktorom neboli potrebné stavebné úpravy. Z týchto dôvodov sa nečlenila stavba na stavebné objekty, resp. na prevádzkové súbory.

L)

Stručné zhrnutie údajov a informácií na účely zverejnenia

Prevádzkovateľ:

Duslo, a.s., Šaľa

Adresa prevádzkovateľa:

Duslo, a.s.

Administratívna budova ev. č. 1236

927 03 Šaľa

Názov prevádzky: Kyselina dusičná II, Kyselina dusičná III

Názov stavby: „SHZ v hale turbosústrojenstva na KD III“

Základné údaje o stavbe:

Cieľom stavby bola inštalácia stabilného hasiaceho zariadenia (SHZ) do haly turbosústrojenstva vo výrobní KD3 a zvýšenie požiarnej bezpečnosti daného technologického uzla.

Stavebno-technické riešenie

Zvolené protipožiarne riešenie a špecifikácia požiadaviek

Systém vysokotlakej vodnej hmly:

- 1) pre objekt č. 23-12, parcelné číslo 6040/452
Istený priestor m.č. 1.01 – hala kompresoru
Strojovňa pre vodnú hmlu m.č. 1.03
- 2) pre objekt č. 23-10, parcelné číslo 6040/288
Ústredňa a signalizačný panel m.č. 2.12 – velín
- 3) parc. č. 6040/477
Umiestnenie dieselagregáta, vytvorenie základov pre dieselagregát.

Do budovy bolo s cieľom ochrany zdravia a majetku inštalované zariadenie hasiace systémom vodnej hmly, ktoré v počiatočnom štádiu účinne tlmí vznikajúci požiar, pričom sústavným chladením zabezpečuje vhodné podmienky pre núdzový únik i záchranu.

Hlavné prvky systému:

- čerpadlo HPE, HPD s zásobníkom vody 0,80m³
- potrubná sieť a prípojné armatúry z nehrdzavejúcej ocele, zónový ventil
- rozprašovacie hlavice
- elektrický skriňový rozvádzač, ovládací, kontrolný a signalizačný systém
- zásobné nádrže 2m³ - 2ks.

Umiestnenie stavby:

Areál Duslo, a.s., Šaľa, katastrálne územie Močenok

Parcelné čísla: 6040/288, 6040/452, 6040/477

Vlastníkom uvedených parciel je Duslo, a.s., Šaľa. Parcely sú zapísané v liste vlastníctva č. 841 v k.ú. Močenok. Prevádzka nesusedí s cudzími pozemkami.

Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory:

Rozsah stavby „SHZ v hale turbosústrojenstva na KD III“ bol malý, predstavoval umiestnenie stabilného hasiaceho zariadenia (systém vysokotlakej vodnej hmly) na ochranu stavebného objektu SO 23-12 Kompresorovňa a filtrácia vzduchu, pri ktorom neboli potrebné stavebné úpravy. Z týchto dôvodov sa nečlenila stavba na stavebné objekty, resp. na prevádzkové súbory.

Dôvod zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Kyselina dusičná II, Kyselina dusičná III:

vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby „SHZ v hale turbosústrojenstva na KD III“.

N)

Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

Prevádzkovateľ, vlastník pozemku:

Duslo, a.s., Šaľa

Adresa:

Duslo, a.s.

Administratívna budova, ev. č. 1236

927 03 Šaľa

Kontaktná osoba:

Ing. Jozef Mako, vedúci OŽPaOZ

Telefónny kontakt:

031/775 4328

Adresy účastníkov konania:

Obec Močenok

Sv. Gorazda 629/82

951 31 Močenok

Adresy dotknutých orgánov:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Štefánikova tr. 58

949 63 Nitra

O)

Prehlásenie:

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletne.

Podpísaný: _____

(zástupca organizácie)

_____ **Dátum:** 19.10.2015

Vypísať meno podpisujúceho: Ing. Jozef Mako

Pozícia v organizácii: _____ vedúci OŽPaOZ

*Pečiatka alebo pečat'
podniku:*

P) Prílohová časť

A) Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

Výpis z obchodného registra Okresného súdu Trnava: zoznam výpisov č. el-56122/2015/T	1
Splnomocnenie na zastupovanie: Ing. Jozef Mako	2
Doklad o úhrade správneho poplatku	3

Ďalšie prílohy

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia	4
---	---