

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2

Identifikácia verejného obstarávateľa:	Identifikácia obstarávania:
<u>Verejný obstarávateľ:</u> podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní	<u>Názov projektu:</u> Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry – Rekonštrukcia cesty Kakava a Výstavba chodníka ul.Balajka
Názov: Obec Močenok	<u>Názov zákazky:</u> Rekonštrukcia cesty Kakava a Výstavba chodníka ul.Balajka
Ulica: Sv. Gorazda 629	
Obec: Močenok	
PSČ: 951 31	
IČO: 308 439	<u>Druh zákazky:</u> stavebné práce

Otázka č. 1

Verejný obstarávateľ požaduje podľa § 34 Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť ods. 1 písm. j) Údaje o strojom, prevádzkovom alebo technickom vybavení

Okrem iného vydokladovať minimálnu požadovanú úroveň štandardov aj finišerom na pásovom podvozku.

Pýtame sa verejného obstarávateľa na základe čoho požaduje verejný obstarávateľ miestnu komunikáciu, funkčnej triedy C 3 - obslužná komunikácia prístupová , kategórie jednopruhová obojsmerná komunikácia, asfaltovať pásovým finišerom?

Bude verejný obstarávateľ akceptovať kolesový finišer požadovaných parametrov?

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj ekvivalent k pásovému podvozku finišera, t.j. aj kolesový pri splnení minimálnych požadovaných parametrov na tento stroj.

Verejný obstarávateľ podmienku upravuje nasledovne:

Finišer na pásovom alebo ekvivalentnom podvozku

Váha: Min. 21t, Min. šírka: 3m, Maximálna šírka: 5,5m, Maximálna šírka s rozširovákom: 5,5m

Horváth

Ing. Rudolf Horváth
Splnomocnená osoba