

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 7732-46592/2021/Čás/370211007/Z12

v Nitre dňa 07. 12. 2021



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti č. OŽPaOZ/2034/2021 zo dňa 23. 07. 2021 prevádzkovateľa **Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487** (ďalej len „prevádzkovateľ“) doručenej Inšpekcii dňa 27. 07. 2021, na základe výzvy č. 7732-23759/2021/Čás/370211007 zo dňa 30. 06. 2021, ktorá vyplynula z environmentálnej kontroly č.15/2020/Z, vo veci zmeny č. 13 integrovaného povolenia podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

m e n í a d o p ľ ň a i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím č. 4961/32355/37/2007/Heg/37021107 zo dňa 04. 10. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25. 10. 2007, v znení neskorších zmien a doplnení:

- č. 1132-9346/2011/Goc/370211007/Z1 zo dňa 29. 03. 2011
- č. 3593-10700/2012/Poj/370211007/Z2-OdSt zo dňa 16. 04. 2012
- č. 836-25476/2013/Poj/370211007/Z3 zo dňa 24. 09. 2013

- č. 3482-21800/2015/Čás/370211007/Z4 zo dňa 27. 07. 2015
- č. 3980-28859/2016/Čás/370211007/Z5 zo dňa 14. 09. 2016
- č. 7518-39518/2017/Čás/370211007/Z6 zo dňa 13. 12. 2017
- č. 1426-4848/2019/Šin/370211007/Z7-SP zo dňa 11. 02. 2019
- č. 8000-43235/2018/Čás/370211007/Z8 zo dňa 06. 12. 2018
- č. 7211-36067/2019/Gál/370211007/Z9-OdS zo dňa 02. 10. 2019
- č. 3614-6637/2020/Čás/370211007/Z10-zastavené konanie zo dňa 26. 02. 2020
- č. 4368-11533/2020/Gál/370211007/Z11-SP zo dňa 29. 04. 2020

(ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Tepláreň“
(ďalej len „prevádzka“)

kategorizovanej v Zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:

1.1. Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo väčším ako 50 MW

pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno: **Duslo, a.s.**

sídlo: **Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa**

IČO: **35 826 487**

nasledovne:

I. V integrovanom povolení sa za odsek **w)** **vkladajú** nové odseky **x)** a **y)** v znení:

„x) v oblasti ochrany ovzdušia

– podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 22 ods. 3 zákona o IPKZ **Inšpekcia určuje emisné limity a technické požiadavky a podmienky prevádzkovania.**

y) Inšpekcia podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ, prehodnocuje a aktualizuje podmienky integrovaného povolenia v nadväznosti na **„VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/1442/EÚ z 31. júla 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre veľké spaľovacie zariadenia“**

2. V povolení, v časti **II. Podmienky povolenia, C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník, sa pôvodné body 1.1 a 1.2 prečíslovávajú na body 1. a 2. a zároveň sa vkladá nový bod 3.** v znení:

„3. Prevádzkovateľ je povinný v lehote od **17. 08. 2021** prevádzkovať prevádzku (kotly K6 a K7)v súlade s **vykonávacím rozhodnutím komisie EÚ 2017/1442/EÚ z 31. júla 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady**

2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre veľké spaľovacie zariadenia, nasledovne:

- 3.1 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať a dodržiavať systém environmentálneho riadenia podľa BAT 1.
- 3.2 Prevádzkovateľ je povinný určiť čistou elektrickú účinnosť spaľovacích jednotiek na základe testovania zariadenia pri plnom zaťažení, ktoré sa vykoná podľa noriem EN po uvedení jednotky do prevádzky a po vykonaní každej úpravy, ktorá by mohla mať vplyv na čistou elektrickú účinnosť spaľovacích jednotiek.
- 3.3 Prevádzkovateľ je povinný kontinuálne monitorovať kľúčové parametre procesov (**prietok spalín, obsah, teplota a tlak kyslíka**) týkajúcich sa emisií do ovzdušia.

| Prúd | Parametre | Monitorovanie |
|---|----------------------------------|-----------------------|
| Spaliny | Prietok | Kontinuálne určovanie |
| | Obsah kyslíka, teplota a tlak | Kontinuálne meranie |
| | Obsah vodnej pary ⁽¹⁾ | |
| ⁽¹⁾ Kontinuálne meranie obsahu vodnej pary v spaliniach nie je potrebné, ak sa vzorka pred analýzou vysuší | | |

- 3.4 Prevádzkovateľ je povinný monitorovať emisie do ovzdušia pre znečisťujúce látky CO a NO_x v kotloch K6 a K7 kontinuálnym meraním v súlade s normami EN.
- 3.5 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť optimalizované spaľovanie vhodnou kombináciou techník:
 - a) Údržba spaľovacieho systému
 - b) Zdokonalený kontrolný systém
 - c) Dobrá konštrukcia spaľovacieho zariadenia
 - d) Výber paliva
- 3.6 Prevádzkovateľ je povinný s cieľom zabrániť vzniku emisií alebo znížiť emisie do ovzdušia za bežných prevádzkových podmienok prostredníctvom vhodnej konštrukcie, prevádzky a údržby zabezpečiť optimálne využívanie kapacity a dostupnosti systémov znižovania emisií.
- 3.7 S cieľom zlepšiť všeobecné environmentálne vlastnosti spaľovacích zariadení a znížiť emisie do ovzdušia je prevádzkovateľ povinný do programov zabezpečenia kvality/kontroly kvality všetkých používaných palív začleniť ako súčasť systému environmentálneho riadenia tieto prvky:
 - a) Úvodná charakteristika používaného paliva
 - b) Pravidelné testovanie kvality paliva (dodávateľ paliva je SPP distribúcia, a.s.)

| Palivo | Charakterizované látky / parametre |
|------------|--|
| Zemný plyn | - LHV - CH ₄ , C ₂ H ₆ , C ₃ , C ₄₊ , CO ₂ , N ₂ , Wobbeho číslo |

- 3.8 Prevádzkovateľ je povinný s cieľom znížiť emisie do ovzdušia za iných ako bežných prevádzkových podmienok vypracovať a vykonať plán riadenia v rámci BAT 1, zodpovedajúci relevantnosti možného uvoľňovania znečisťujúcich látok, ktorý bude obsahovať tieto prvky:
 - a) Vhodný návrh systémov považovaných za relevantné pri spôsobovaní iných ako bežných prevádzkových podmienok, ktoré môžu mať vplyv na emisie do ovzdušia, vody alebo pôdy (napr. konštrukčných koncepcií s nízkym

- zaťažením na zníženie minimálneho zaťaženia pri nábehu a odstávke na zaistenie stabilnej výroby v plynových turbínach)
- b) Vypracovanie a vykonanie konkrétneho plánu preventívnej údržby pre tieto relevantné systémy
 - c) Preskúvanie a zaznamenávanie emisií spôsobovaných inými ako bežnými prevádzkovými podmienkami a súvisiacimi okolnosťami a v prípade potreby vykonanie nápravných opatrení
 - d) Pravidelné posudzovanie celkových emisií za iných ako bežných prevádzkových podmienok a v prípade potreby vykonanie nápravných opatrení
- 3.9 Prevádzkovateľ je povinný kontinuálne monitorovať emisie znečisťujúcich látok NO_x a CO do ovzdušia a emisie do vôd za iných ako bežných prevádzkových podmienok.
- 3.10 Prevádzkovateľ je povinný s cieľom zvýšiť energetickú účinnosť spaľovacích jednotiek prevádzkovaných $\geq 1\,500$ hodín ročne použiť vhodnú kombináciu techník:
- a) Optimalizácia spaľovania
 - b) Predohrev prítokovej vody s využitím rekuperovaného tepla
- 3.11 Prevádzkovateľ je povinný s cieľom znížiť spotrebu vody a objem vypúšťanej znečistenej odpadovej vody použitím techniky – recyklácie vody.
- 3.12 Prevádzkovateľ je povinný s cieľom zabrániť znečisteniu neznečistenej odpadovej vody a zníženia emisií do vody oddeliť prúdy odpadovej vody a vyčistiť podľa obsahu znečisťujúcej látky.
- 3.13 Prevádzkovateľ je povinný s cieľom znížiť objem odpadov zo spaľovacieho procesu, ktorý je určený na zneškodnenie, organizovať činnosti na maximalizáciu:
- a) Predchádzania vzniku odpadov napr. maximalizáciou podielu reziduí, ktoré vznikajú ako vedľajšie produkty
 - b) Prípravy odpadov na opätovné použitie
 - c) Recyklácie odpadov
 - d) Iného zhodnocovania (napr. energetického zhodnocovania)
- 3.14 Prevádzkovateľ je povinný s cieľom znížiť emisie hluku použiť jednu z nasledujúcich techník:
- a) Prevádzkové opatrenia
 - b) Zariadenia s nízkou hlučnosťou
 - c) Útlm hluku
 - d) Zariadenia na kontrolu hluku
 - e) Vhodné umiestnenie zariadenia a budov
- 3.15 Prevádzkovateľ je povinný s cieľom zvýšiť energetickú účinnosť spaľovania zemného plynu použiť vhodnú kombináciu techník uvedenú v oddiele 8.2 Dokumentu BAT a zaistiť úroveň čistej energetickej účinnosti podľa tabuľky nasledovne:

Úrovne energetickej účinnosti súvisiace s BAT (BAT-AEEL) týkajúce sa spaľovania zemného plynu

| Druh spaľovacej jednotky | BAT – AEEL ⁽¹⁾ | | |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| | Čistá elektrická účinnosť (%) | Čisté celkové využitie paliva (%) | Čistá účinnosť mechanickej energie (%) |
| | | | |

| | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------|------------------------|------|
| Kotol na plyn | 38-40 pre existujúcu jednotku | 78-95 | Žiadne BAT- AEEL | BAT- |
|----------------------|-------------------------------------|-------|------------------------|------|

(1) Tieto BAT-AEEL sa neuplatňujú na jednotky prevádzkované < 1 500 hodín ročne

BAT-AEEL – úrovne energetickej účinnosti

Kombinovaný cyklus nie je použiteľný pre plynové kotly.

- 3.16 Prevádzkovateľ je povinný s cieľom predchádzať vzniku emisií alebo znižovať emisie NO_x do ovzdušia zo spaľovania zemného plynu v kotloch použiť jednu z uvedených techník alebo ich kombináciu:
- Stupňovanie vzduchu a/alebo paliva
 - Recirkulácia spalín
 - Horáky s nízkou tvorbou NO_x (LNB)
 - Zdokonalený kontrolný systém
 - Zníženie teploty spaľovacieho vzduchu
- 3.17 Prevádzkovateľ je povinný s cieľom predchádzať vzniku emisií alebo znižovať emisie CO do ovzdušia zo spaľovania zemného plynu zabezpečiť optimalizované spaľovanie a/alebo použitie oxidačných katalyzátorov.“
3. V integrovanom povolení v časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, sa v tabuľke týkajúcej sa kotlov K6 a K7 v bode 1.5 rušia stĺpce pre znečisťujúce látky NO_x a CO a **dopĺňa sa** za túto tabuľku nová tabuľka nasledovne:

„Úrovně emisí súvisiace s BAT (BAT-AEL) pre emisie NO_x a CO do ovzdušia zo spaľovania zemného plynu v kotloch platné od 17. 08. 2021

Úrovně emisí súvisiace s BAT-AEL pre emisie NO_x

| Druh spaľovacieho zariadenia | Celkový menovitý tepelný príkon spaľovacieho zariadenia (MW_{th}) | BAT-AEL pre NO_x (mg/Nm³) | |
|---|--|--|---|
| | | Ročný priemer⁽¹⁾, (⁴) | Denný priemer alebo priemer za obdobie odberu vzoriek^{(3, (5))} |
| Kotly K6 a K7 | 110,3 | 50 – 100 ⁽²⁾ | 85 - 110 |

Vysvetlivky:

Emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach 101,32 kPa a 273,15 K a pre obsah kyslíka v odpadových plynoch 15 % obj. %.

Znečisťujúce látky: NO_x – oxidy dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý (NO₂),

⁽¹⁾ Optimalizácia fungovania existujúcej techniky na ďalšie znižovanie emisií NO_x môže viesť k úrovniam emisií CO na hornej hranici orientačného rozsahu emisií CO uvedeného za nasledujúcou tabuľkou.

⁽²⁾ Tieto BAT-AEL sa neuplatňujú na zariadenia prevádzkované < 1 500 hodín ročne.

⁽³⁾ V prípade zariadení prevádzkovaných < 500 hodín ročne sú tieto úrovne orientačné

⁽⁴⁾ Ročný priemer – Priemer za obdobie jedného roka na základe platných hodinových priemerov získaných pomocou kontinuálneho merania

⁽⁵⁾ Denný priemer – priemer za obdobie 24 hodín na základe platných hodinových priemerov získaných pomocou kontinuálneho merania. Priemer za obdobie odoberania vzoriek – priemerná hodnota troch po

sebe nasledujúcich meraní, pričom každé z nich trvá aspoň 30 minút (Ak sa pre parameter z dôvodu obmedzení pri odoberaní vzoriek alebo analytických obmedzení nemôže použiť 30- minútové meranie, použije sa vyhovujúce obdobie odoberania vzoriek.)

Orientačné úrovne emisií súvisiace s BAT-AEL pre emisie CO

Orientačne bude ročný priemer úrovni emisií CO: **< 5 – 40 mg/Nm³ v prípade existujúcich kotlov prevádzkovaných ≥ 1 500 hodín ročne.**“

4. V integrovanom povolení v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Technicko-prevádzkové podmienky, sa za bod 5.13 **vkładá nový bod 5.14**, ktorý znie:

„5.14 Prevádzkovateľ aktualizuje celú technickú dokumentáciu, prevádzkový predpis. Aktualizovaný Súbor TPP a TOO predloží Inšpekcii na schválenie so zapracovanými zmenami a požiada Inšpekciiu aj o udelenie súhlasu na vydanie zmeny tohto súboru najneskôr do 30. 06. 2022.“

5. V povolení v časti F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky sa pôvodné body 1.19 a 1.20 **rušia a nahrádzajú sa** novými bodmi nasledovne:

„1.19 Prevádzkovateľ je povinný vykonať:

- a) skúšky tesnosti (nádrží, rozvodov, produktovodov)
- pred ich uvedením do prevádzky
 - nádrží rozvodov, produktovodov, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné, **každých 10 rokov** od vykonania prvej úspešnej skúšky s výnimkou zariadení s trvalou indikáciou úniku znečisťujúcich látok
 - nádrží vizuálne kontrolovateľných a nádrží dvojplášťových vizuálne nekontrolovateľných s nepretržitou indikáciou medziplášťového priestoru **každých 20 rokov** od vykonania prvej skúšky
 - po ich rekonštrukcii alebo oprave,
 - pred uvedením do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok
- b) skúšky tesnosti záchytných vaní a havarijných nádrží
- pred ich uvedením do prevádzky,
 - po ich rekonštrukcii alebo oprave,
 - pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok.

1.20 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie pravidelných kontrol technického stavu a funkčnej spoľahlivosti pri nádržiach, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné raz za 10 rokov a pri nádržiach, ktoré sú vizuálne kontrolovateľné a dvojplášťové vizuálne nekontrolovateľné s trvalou indikáciou medziplášťového priestoru, raz za 20 rokov a podľa výsledku prijme opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a následne určí termín ich ďalšej kontroly.“

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 4691/32355/37/2007/Heg/370211007 zo dňa 04. 10. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25. 10. 2007 v znení jeho neskorších zmien a doplnení vydaného pre prevádzku „Tepláreň“ a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú n e z m e n e n é.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa **Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487**, zo dňa 23. 07. 2021, doručenej Inšpekcii dňa 27. 07. 2021 na základe výzvy č. 7732-23759/2021/Čás/370211007 zo dňa 30. 06. 2021, ktorá vyplynula z environmentálnej kontroly č. 15/2020/Z podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní, mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „**Tepláreň**“ vo veci zmeny č. Z12 integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu prehodnotenia a aktualizácie podmienok povolenia z dôvodu uverejnenia právne záväzného aktu Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách – *Vykonávacie rozhodnutie Komisie (ďalej len „VRK“): 2017/1442/EÚ z 31. júla 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre veľké spaľovacie zariadenia*, ako aj určenie emisných limitov v súvislosti s dokumentom BAT.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v žiadosti, vyhodnotenie súladu s Dokumentom BAT.

Inšpekcia začala podľa § 11 ods. 2 písm. a) konanie z vlastného podnetu, na základe výzvy č. 7732-23759/2021/Čás/370211007 zo dňa 30. 06. 2021, ktorá vyplynula z environmentálnej kontroly č. 15/2020/Z. Konanie sa začalo dňom doručenia výzvy prevádzkovateľovi dňa 01. 07. 2021. Inšpekcia po preskúmaní žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 7732-28513/2021/Čás/370211007/Z13 zo dňa 02. 08. 2021 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia a určila 30-dňovú lehotu na uplatnenie svojich pripomienok a námietok. Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia odo dňa doručenia upovedomenia. Inšpekcia zároveň dala účastníkom konania a dotknutým orgánom možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie v 30 dňovej lehote v súlade s § 33 ods. 2 v nadväznosti na § 27 správneho zákona odo dňa doručenia upovedomenia. Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky Inšpekcia neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pre jej uplynutím predĺžiť.

Inšpekcia ďalej upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníkov konania budú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadali a ani nenastal žiadny z vyššie uvedených dôvodov, Inšpekcia upustila od ústneho pojednávania.

Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekciu.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

Vzhľadom k tomu, že nešlo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 21 ods. 7 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ okrem ods. 1 písm. g),₂
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej na 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,
- ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ.

V stanovenej **30 dňovej** lehote na vyjadrenie podľa zákona o IPKZ zaslal svoje stanovisko k zmene integrovaného povolenia Okresný úrad Šaľa, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia č. OU-SA-OSZP-2021/004885-002 zo dňa 09.08.2021. Uvedené stanovisko je kladné bez pripomienok.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je prehodnotenie a aktualizácia podmienok povolenia podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ z dôvodu uverejnenia právne záväzného aktu Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách – ***Vykonávacie rozhodnutie Komisie (ďalej len „VRK“): 2017/1442/EÚ z 31. júla 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre veľké spaľovacie zariadenia***, ako aj určenie emisných limitov v súvislosti s Dokumentom BAT. Inšpekcia určila emisné limity v súlade so závermi BAT. Orientačne bol ročný priemer úrovne emisií CO stanovený podľa Dokumentu BAT. V prípade CO sa jedná o orientačnú úroveň emisií a nie o hodnotu BAT-AEL. V prípade prekročenia orientačnej úrovne CO bude potrebné preveriť zdroj znečisťovania ovzdušia a prijať opatrenia na nápravu. Úrovně emisií súvisiace s BAT- AEL pre emisie NO_x doovzdušia zo spaľovania zemného plynu v kotloch boli určené ako ročný priemer 50 - 100 mg/Nm³

a denný priemer 85 - 110 mg/Nm³. V integrovanom povolení boli upravené legislatívne požiadavky vyplývajúce z Vyhlášky MŽP SR č.200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

Ďalej Inšpekcia určila prevádzkovateľovi v uvedenej lehote aktualizovať STPPaTOO a predložiť spolu s ním na Inšpekciu aj žiadosť o jeho schválenie.

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa § 3 zákona o IPKZ konanie:
v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 22 ods. 3 zákona o IPKZ *konanie o určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania.*

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrení dotknutého orgánu a vykonaného konania zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
2. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
3. Obec Trnovec nad Váhom, 925 71 Trnovec nad Váhom

Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti):

4. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
– štátna správa ochrany ovzdušia