

OBEC MOČENOK

Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Močenok
	OcUMOC-1037/2022/7718	Ing. Eisellová/037 655 2826	30.09.2022

Západoslovenská distribučná, a.s. IČO 36 361 518
so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Vec - žiadosť o stavebné povolenie

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE

Západoslovenská distribučná, a.s. IČO 36 361 518, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, podala na tunajšom úrade dňa 02.08.2022 žiadosť o stavebné povolenie líniovej stavby: „NA_Močenok, VN 1031, VNk“ na pozemkoch KN register „C“ parc. č.: 7630/2, 6911/4, na pozemkoch KN register „E“ parc. č.: 7628, 7632, 7597, 7607/4, 7607/3, 7607/2, 7607/1, 7614, 7606, 7605/2, 7605/1, 7604, 7603/2, 7603/1, 7602, 7543/1, 7611/200, 7609, 7610, 7611, 6895, 6912/400, 6891/1, 6890, 6887, 6886/400, 6884, 6883, 6880, 6879, 6878, 6877, 6876/1, 6875, 6874, 6873, 6872, 6870, 6869, 6868/1, 6866, 6865, 6864, 6863/1, 6862, 6861, 6857, 6856, 6854/2, 6852/2, 6852/1, 6851/4, 6851/1, 6850/2, 6849, 6848/1, 6847, 6846, 6845/1, 6844, 6842, 6841, 6840, 6839, 6838, 6837/2, 6836, 6835, 6834/2, 6834/1, 6833/2, 6832, 6831, 6829, 6828 katastrálne územie Močenok.

Na umiestnenie stavby bolo Obcou Močenok vydané rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. OcUMOC-808/2021/2582 zo dňa 15.07.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.08.2021 a rozhodnutie o zmene územného rozhodnutia č. OcUMOC-834/2022/5434 zo dňa 25.05.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.06.2022.

Obec Močenok, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), preskúmal žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania postupom podľa § 60 a § 61 stavebného zákona a po preskúmaní žiadosti podľa § 62 a § 63 stavebného zákona rozhodol takto:
Líniová stavba

„NA_Močenok, VN 1031, VNk“

v rozsahu:

SO 01 – VN podzemné vedenie s UOK

- a) Navrhované VN podzemné vedenie s UOK – typ VN kábla: 3 x NA2XS(F)2Y 1x240mm²,
Celková dĺžka trasy cca 2980m.

Stavebný objekt rieši výstavbu podzemného vedenia, ktoré nahradí demontovanú časť VN nadzemného vedenia č. 1031 medzi P.B. č. 174 až č. 191. Navrhované VN podzemné vedenie bude zrealizované káblami typu 3 x NA2S(F)2Y 1x240mm². VN podzemné vedenie bude vedené od P.B.č. 191 po P.B.č. 1052. Celá trasa vedenia bude

umiestnená mimo zastavaného územia obce. Celková dĺžka trasy bude 2980m. Súbežne v VN podzemným vedení bude v bežnej trase uložená chránička HDPE do ktorej sa zafukuje úložný optický kábel.

SO 02 – VN nadzemné vedenie s SOK

- a) Rekonštrukcia VN nadzemného vedenia s SOK č. 1031 – typ vodiča VN: 3x 72-AL1/11-ST1A,
Dĺžka trasy cca 1674,48m.
Rieši rekonštrukciu časti VN nadzemného vedenia č. 1031 v úseku od P.B.č. 1052 po P.B.č. 174 a P.B.č. 191. Uvedený úsek existujúceho VN nadzemného vedenia tvorí VN prípojku pre obec Močenok. Po rekonštrukcii bude uvedený úsek súčasťou kmeňového vedenia č. 1031. Úsek VN nadzemného vedenia od P.B.č. 1052 po P.B.č. 174 bude rekonštruovaný vodičmi 3x 72-AL1/11-ST1A. Dĺžka úseku je 1674,48m.
- a) Demontáž VN nadzemného vedenia s SOK č. 1031 – typ vodiča VN: 22-3xAlFe 70/11
Dĺžka trasy cca 1897m.
V rámci tohto stavebného objektu bude demontovaná časť kmeňového VN nadzemného vedenia od podperného bodu č. 191 po č. 174. Podperný bod č. 174 vyhotovený ako oceľový prihradový zostáva a podperný bod č. 191 bude vymenený za oceľový prihradový stožiar. Dĺžka demontovaného úseku VN vedenia je 1679m,

na pozemkoch KN register „C“ parc. č.: 7630/2, 6911/4 a na pozemkoch KN register „E“ parc. č.: 7628, 7632, 7597, 7607/4, 7607/3, 7607/2, 7607/1, 7614, 7606, 7605/2, 7605/1, 7604, 7603/2, 7603/1, 7602, 7543/1, 7611/200, 7609, 7610, 7611, 6895, 6912/400, 6891/1, 6890, 6887, 6886/400, 6884, 6883, 6880, 6879, 6878, 6877, 6876/1, 6875, 6874, 6873, 6872, 6870, 6869, 6868/1, 6866, 6865, 6864, 6863/1, 6862, 6861, 6857, 6856, 6854/2, 6852/2, 6852/1, 6851/4, 6851/1, 6850/2, 6849, 6848/1, 6847, 6846, 6845/1, 6844, 6842, 6841, 6840, 6839, 6838, 6837/2, 6836, 6835, 6834/2, 6834/1, 6833/2, 6832, 6831, 6829, 6828 katastrálne územie Močenok, za účelom zabezpečenia kvalitnej dodávky elektrickej energie sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

p o v o ľ u j e.

Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Ing. Roman Danóci, autorizovaný stavebný inžinier, ZsDis, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená a uskutočnená v súlade s podmienkami rozhodnutia o umiestnení stavby vydaného obcou Močenok pod č. OcUMOC-808/2021/2582 zo dňa 15.07.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.08.2021 a rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia č. OcUMOC-834/2022/5434 zo dňa 25.05.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.06.2022.
2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia; **prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.**
3. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby podľa rozhodnutia

o umiestnení stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.

4. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
5. Pri uskutočňovaní stavby budú dodržané príslušné ustanovenia stavebného zákona, najmä § 43d až 43i, a vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
6. Stavba bude dokončená najneskôr do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
7. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, oprávnenou organizáciou. Dodávateľ bude oznámený stavebnému úradu pred začatím stavby.
8. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk obce a dotknutých orgánov

Pred začatím zemných prác stavebník zabezpečí vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí v mieste stavby ich správcami.

Pri stavebných prácach budú križovatky a súběhy vedení riešené podľa ustanovení STN 736005- Priestorová úprava vedení technického vybavenia.

K pripojeniu a zasahovaniu do verejných inžinierskych sietí je stavebník povinný vyžiadať súhlas ich správcov a prevádzkovateľov.

Certifikačný a inšpekčný orgán SR, s.r.o.

- Dokumentácia spĺňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení a je v súlade so zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov a ostatných súvisiacich právnych a ostatných predpisov.
- Inšpekčná správa č. OS/KD-P-S2022/01120/01-EZ zo dňa 10.09.2022

Ministerstvo obrany SR

- nemá pripomienky a súhlasí s realizáciou stavby,
- všetky zmeny projektovej dokumentácie je potrebné predložiť na posúdenie,
- vyjadrenie č. ASM – 41 – 2353/2020 zo dňa 12.10.2020.

Krajský pamiatkový úrad v Nitre

- Vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmaného archeologického náleziska alebo nálezov, požaduje písomné ohlásenie reálneho termínu začiatku výkopových prác súvisiacich so stavbou najmenej s dvojtýždňovým predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Nitra.
- Krajský pamiatkový úrad Nitra vykoná odborný dohľad formou obhliadky výkopov stavby, pričom stavebník vytvorí všetky nevyhnutné predpoklady pre vykonanie obhliadky. Ak počas obhliadky dôjde k zisteniu archeologického náleziska alebo nálezov,

- Krajský pamiatkový úrad Nitra určí do troch pracovných dní podmienky vykonania záchranného archeologického výskumu na území stavby.
- V prípade archeologického nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre (ďalej KPÚ) a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky KPÚ alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do vykonania obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezca, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
 - Podľa § 40 ods. 10 pamiatkového zákona má nálezca právo na náhradu výdavkov súvisiacich s ohlásením a ochranou nálezca podľa § 40 odsekov 2 a 3 pamiatkového zákona.
 - Záväzné stanovisko č. KPUNR-2020/21094-2/86728/GRO zo dňa 26.10.2020.

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.

- S riešením predloženej opravenej PD stavby súhlasíme, za dodržania podmienok:
- Trasovanie zemného VN kábla pozdĺž celého súbehu s cestou III/1689 realizovať v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ v znení neskorších predpisov o ochrannom pásme cesty III. triedy a § 15 vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb. k cestnému zákonu. VN kábel trasovať mimo zákonom deklarovaneho koridoru ochranného pásma cesty III. triedy,
- V rámci križovania zemného VN kábla s cestou v našej správe žiadame rešpektovať § 20 ods. 3 vyhlášky č. 35/1984 Zb. k zákonu č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ -t.j. križovanie VN kábla s cestou žiadame zrealizovať kolmo na pozdĺžnu os cesty výhradne podtláčaním pod cestou v chráničke ktorá svojou dĺžkou musí siahať pod celou šírkou cestného telesa – ako aj cestného ochranného pásma. V rámci pretláčania VN káblov žiadame rešpektovať § 10 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/. Pretláčanie VN káblov žiadame realizovať v hĺbke min. 2,0m pod niveletou, resp. dnom cestných priekop –ta, ako je to riešené v opravenej PD. Nová asfaltová vozovka cesty III/1689 nesmie byť stavbou poškodená. Započatie stavebných prác dotýkajúcich sa cestného telesa, ako aj ich ukončenie je stavebník povinný v termíne do 5 dní oznámiť správcovi komunikácie (v zast. Ing. Gabaj, alebo p. Matušík). Stavebník je zodpovedný za všetky škody a znečistenia vzniknuté na pozemnej komunikácii a jej príslušenstve počas stavby a musí ich bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. O povolenie zásahu do pozemnej komunikácie III/1689 – (riadené pretlaky) v rámci uvedenej stavby je potrebné v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ požiadať Okr. úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
- vyjadrenie č. 231/2021 zo dňa 05.03.2021.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre

- predložený návrh vyhovuje všeobecne záväzným právnym predpisom upravujúcim ochranu verejného zdravia,
- stanovisko č. HZP/A/2020/04515 zo dňa 22.10.2020.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre

- k projektovej dokumentácii nemáme pripomienky,
- stanovisko č. ORHZ – NR2-2020/001189-002 zo dňa 28.10.2020.

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava

- v mieste plánovanej stavby neprichádza k styku s káblovými vedeniami našej spoločnosti,
- rešpektovať vzdušné 1kV vedenie, nenarušiť stabilitu podperných bodov a celistvosť uzemnenia. Pri prácach v blízkosti 1kV vzdušného vedenia pod napätím žiadame dodržať min. bezpečnostné vzdialenosti a ustanovenia STN 34 3108 pre zaistenie bezpečnosti a ochrany osôb, majetku a i.,
- dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaného podľa § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môže prísť do styku,
- k projektu elektrickej prípojky:
- pred realizáciou požadujeme predložiť realizačnú projektovú dokumentáciu na odsúhlasenie. V projektovej dokumentácii navyše požadujeme opraviť prierezy vodičov po rekonštrukcii VN vzdušného vedenia (rekonštruovať na prierez AlFe 3x70) a doplniť detaily montáže úsekových vypínačov.
- súhlasíme s vydaním stavebného povolenia za rešpektovania tohto stanoviska,
- dodržať ďalšie podmienky vyjadrenia zo dňa 26.11.2020.

Obec Močenok

- vydáva záväzné a súhlasné stanovisko k projektovej dokumentácii „NA_Močenok, VN 1031, VNk“,
- záväzné stanovisko č. 748/2022/797 zo dňa 22.02.2022 a záväzné stanovisko č. OcUMOC-21/2020/3874 zo dňa 12.10.2020.

eusteam, a.s.

- NA_Močenok, VN 1031, VNk podľa predloženej projektovej dokumentácie nezasahuje do ochranného ani bezpečnostného pásma prepravnej siete eusteam, a.s.
- Vyjadrenie č. 196/2022 zo dňa 16.03.2022

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra

- Vzhľadom na to, že sa v záujmovej lokalite nachádza diaľkovodné vodovodné potrubie OC DN 700 (ocel') je potrebné pred zahájením stavebných prác potrubie vytýčiť. Vytýčenie Vám zabezpečia pracovníci útvaru prevádzky diaľkových vodovodov v Nitra /technický pracovník Mgr. Maťková, kontakt 0911 044 573).
- Nakoľko sa jedná o potrubie nadregionálneho významu žiadame Vás ponechať voľné ochranné pásmo 7,0 m od vonkajšej strany potrubia na obidve strany.
- V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. § 19 ods. 5 v pásme ochrany je zakázané:
- Vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, ktoré obmedzujú prístup k vodovodu, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy.
- Uvedené ochranné pásmo musí byť kedykoľvek prístupné bez oplotenia z dôvodu údržby a možných prác na našom potrubí a na ochranu Vášho majetku pred poškodením. Z toho dôvodu naše ochranné pásmo nesmie byť oplotené.
- Pri realizácii stavebných prác žiadame dodržať podmienky STN 73 6005 pri križovaní a v súbehu IS.
- V mieste križovania žiadame IS viesť kolmo na naše vodovodné potrubie, požadujeme vykonávať ručné výkopy, dodržiavať pôvodné krytie predmetného vodovodu a navrhované IS ukladať do chráničky v celej dĺžke ochranného pásma nášho vodovodu.
- Počas stavebných prác žiadame obmedziť pohyb ťažkých stavebných mechanizmov nad

naším vodovodným potrubím. V prípade nutnosti ich prejazdu, alebo manipulačných prác v našom ochrannom pásme je potrebné navrhnúť ochranu vodovodu uložením betónových panelov nad potrubím.

- Pri realizácii zemných prác v ochrannom pásme nášho vodovodu potrubia, žiadame prizvať zástupcu našej prevádzky diaľkových vodovodov v Jelke (vedúci Jelka Ing. Oľga Vargová, kontakt 0902 957 680) za účelom ich kontroly.
- Zákres o priebehu IS v predloženej situácii je len informatívny.
- vyjadrenie č. 16876/2022 zo dňa 08.03.2022.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra

- V predmetnom území stavby sa nachádzajú inžinierske siete (verejný vodovod OC DN 400) v prevádzke ZsVS, a.s. OZ Nitra (ďalej IS).
- pred realizáciou predmetnej stavby požadujeme vytýčiť všetky inžinierske siete príslušnými správcami, IS vytýčíme na základe objednávky uplatnenej u OZ Nitra.
- ZsVS, a.s. OZ Nitra požaduje dodržať ochranné pásmo verejného vodovodu (min. 1,8 metra do priemeru potrubia 500mm a min. 3,0 metra nad priemer potrubia 500mm od osi vodorovnej vzdialenosti vodovodného potrubia na obidve strany) v zmysle § 19 Zákona č. 442/2002 Z.z. V zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z. § 19 ods. 5 v pásme ochrany je zakázané:
 - vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo k verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,
 - vysádzať trvalé porasty,
 - umiestňovať skládky,
 - vykonávať terénne úpravy.
- Pri súbehu a križovaní IS žiadame dodržať odstupové vzdialenosti podľa STN EN 805, vrátane STN 73 6005, zároveň žiadame dodržať ochranné pásmo IS podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z.z.,
- k zemným prácam v ochrannom pásme IS žiadame prizvať odborných pracovníkov OZ Nitra. V ochrannom pásme IS požadujeme realizovať ručný výkop,
- použité chráničky musia byť farebne odlišené od vodovodného potrubia v zmysle platnej legislatívy,
- žiadame byť prizvaní k odovzdaniu staveniska,
- vyjadrenie je neoddeliteľnou súčasťou vyjadrenia č. 16876/2022/6 útvaru prevádzky diaľkových vodovodov,
- vyjadrenie č. 18265/2022 zo dňa 08.03.2022

TRANSPETROL, a.s.

- predmetná stavba nezasahuje do ochranného pásma ropovodu a nedotýka sa našich záujmov. Z našej strany nemáme preto k danej akcii žiadne pripomienky,
- vyjadrenie zo dňa 14.10.2020

SPP - distribúcia, a.s. Bratislava

- SPP-distribúcia, a.s., Bratislava s umiestnením stavby súhlasí za predpokladu dodržania nasledujúcich podmienok:
 - po posúdení predloženej projektovej dokumentácie konštatujeme, že umiestnenie stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D,
 - dodržať ustanovenia zákona NR SR č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“),

- stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- ak pri zemných prácach príde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Ivan Hýbela, e-mail: ivan.hybela@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú odchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia,
- v zmysle § 79 zákona NR SR č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,
- k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme,
- dodržať ostatné podmienky vyjadrenia SPP-distribúcia č. TD/NS/0105/2022/Ch zo dňa 02.02.2022.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie (OPaK)

- na dotknutom území uvedenom v žiadosti v zmysle § 12 zákona o ochrane prírody a krajiny platí prvý stupeň územnej ochrany. Realizáciou stavby nedôjde k zásahu do osobitne chránených a záujmových území a objektov ochrany prírody a krajiny. V záujmovom území nie sú ohrozené záujmy ochrany prírody a krajiny.
- s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu „NA_Močenok, VN 1030, VNk“ súhlasíme s nasledovnými podmienkami:
- plánované inžinierske siete nesmú byť v konflikte s vedenými drevinami. V opačnom prípade je potrebné opatriť všetky IS pevnou geotextíliou proti prerastaniu koreňov alebo ich uložiť do pevnej chráničky,
- živočíchy, ktoré pri realizácii akýchkoľvek stavebných prác, uviaznu vo výkopoch, alebo iných stavebných objektoch, pôsobiacich pascovým efektom, bez možnosti samovoľného úniku, je potrebné preniesť mimo staveniska, resp. objektu. Pred vyplnením výkopových rýh alebo zásypom žiadame tieto prezrieť a uväznené živočíchy preniesť mimo na vhodné miesto v okolí,
- podľa § 35 ods. 6 zákona č. 543/2006 Z.z. je potrebné nájdené živočíchy odovzdať odbornej organizácii ochrany prírody ŠOP SR S-CHKO Ponitrie a CHKO Dunajské luhy, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda (tel. 031 551 62 29),
- za hranicami zastavaného územia (extravilán) sa výrub drevín mimo les (krovín a

- stromov) môže vykonať len na základe právoplatného a v čase nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia aj právne účinného rozhodnutia povoľujúceho orgánu Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie a to v mimovegetačnom a mimohniezdnom období (od 1.10. do 31.03. v kalendárnom roku),
- pri realizácii prác nesmie dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu drevín (stromov a krov) rastúcich mimo lesa v zmysle § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny. Dreviny nachádzajúce sa v manipulačnom priestore stavby budú chránené pred poškodením alebo zničením (napr. dreveným debnením, zábradlím a pod),
 - u prác v blízkosti zelene, stromov, porastov treba dodržiavať STN 837010 a Arboristický štandard (Ochrana drevín pri stavebnej činnosti 2.). Ochranné pásmo stromov je 2,5m od okraja stromu a výkop treba robiť ručne. Korene drevín hrubšie ako 3 cm treba ošetriť tak, aby neprichádzalo k ich odhnívaniu. Výkopové práce je preto potrebné vykonávať ručne spôsobom aby nedošlo k poškodzovaniu koreňovej sústavy drevín – vid'. Kap. 4.2.4. a 4.2.41 STN 83 7010:
 - hĺbenie výkopov sa nesmie vykonávať v koreňovom priestore. Ak to vo výnimočných prípadoch nie je možné zabezpečiť, musí sa výkop vykonávať ručne a nesmie viesť bližšie ako 2,5m od päty kmeňa. Pri hĺbení výkopov sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3cm. Korene sa môžu prerušiť jedine rezom, pričom sa rezané miesta zahľadia a ošetrí.
 - ochranné opatrenia: V závislosti od straty koreňov môže nastať potreba drevinu ukotviť, prípadne vykonať vyrovnávací rez koruny. Ak napriek zabezpečenej ochrane drevín sa pri stavebných úpravách alebo pri výkopových prácach poškodí strom alebo jeho korene, je vykonávateľ stavebných alebo výkopových prác povinný zabezpečiť okamžité odborné ošetrenie poškodených stromov alebo ich koreňov. Ak strom rastie v nespevnenom teréne, môže sa minimálne jedno vegetačné obdobie pre zamýšľaným výkopom vybudovať koreňová clona. Hĺbka koreňovej clony sa vyplní hrubšou hlinkou pôdou, vrchná aspoň 40 cm vrstva koreňovej clony sa vyplní odkopanou zeminou zmiešanou s kompostom. Dbá sa na udržiavanie primeranej vlhkosti koreňovej clony.
 - upozornenie pre žiadateľa a príslušný stavebný úrad: Na výrub existujúcich drevín rastúcich mimo les, v súvislosti so stavbou, sa vyžaduje súhlas (rozhodnutie) Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie (v extraviláne obcí) v súlade s § 47 ods. 3, 4 a 5 zákona o ochrane prírody a krajiny a § 17 vyhlášky MŽP SRč. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
 - vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2020/006959-002 zo dňa 13.10.2021.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie (OH)

- s vydaním územného rozhodnutia pre stavbu „NA_Močenok, VN 1031, VNk“, na pozemkoch v k.ú. Močenok, investor Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava súhlasíme bez pripomienok.
- vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2020/006824 zo dňa 09.10.2020.

Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor

- pri realizácii dôjde k dočasnému záberu poľnohospodárskej pôdy (§ 18 zákona a § 17 ods. 1 a 6 písm. a).
- správny orgán súhlasí s dočasným záberom do 1 roka za podmienok:
- pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde je žiadateľ povinný vyžiadať si stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23), v ktorom budú určené podmienky nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy a lehotu na uvedenie pôdy do pôvodného stavu.
- Súčasťou žiadosti sú:

- bilancia skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy,
- návrh vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu,
- ďalej podľa ustanovenia § 17 ods. 1 zákona: „Na nepoľnohospodárske účely možno použiť poľnohospodársku pôdu len na základe rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy, ktoré vydá orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy“;
- investor, ešte pred vydaním stavebného povolenia podá žiadosť o odňatie poľnohospodárskej pôdy na Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor, priloží prílohy v súlade s ustanovením § 17 ods. 5 zákona a potvrdenie od podniku Hydromeliorácie, š.p. Bratislava o existencii hydromelioračných zariadení na dotknutom pozemku,
- správny orgán následne vydá rozhodnutie o odňatí PP, v ktorom ustanoví podmienky odňatia PP. Toto právoplatné rozhodnutie bude, v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona, podkladom na vyznačenie zmeny poľnohospodárskeho druhu pozemku v katastri nehnuteľností,
- pokiaľ pri výstavbe dôjde k ďalšiemu záberu poľnohospodárskej pôdy mimo vyššie uvedených pozemkov, upozorňujeme stavebníka, že musí postupovať podľa § 17 zákona č. 220/2004 Z.z. v opačnom prípade sa dopustí správneho deliktu podľa § 26 zákona č. 220/2004 Z.z.
- záväzné stanovisko č. OU-SA-PLO-2020/006924-002 zo dňa 23.10.2020

Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor

- správny orgán súhlasí s dočasným záberom PP do 1 roka za podmienok:
- pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde je žiadateľ povinný vyžiadať si stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy (PLO OÚ Šaľa) podľa § 18 zákona, v ktorom budú určené podmienky nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy a lehotu na uvedenie pôdy do pôvodného stavu, na zmenenú časť trasy.
- Súčasťou žiadosti sú:
 - výpis z katastra a kópia z katastrálne mapy s vyznačením plochy navrhovanej na nepoľnohospodárske použitie,
 - bilancia skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy,
 - návrh vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu,
 - správny poplatok 3€ podľa položky 44 písm. b) zákona o správnych poplatkoch (kód 666).
- čo sa týka pozemku C-KN p.č 7616, druh pozemku lesný pozemok v katastrálnom území Močenok, ak sa trasa uloženia kábla VN vrátane jeho ochranného pásma dotkne tohto pozemku je potrebné postupovať podľa § 7 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v aktuálnom znení.
- záväzné stanovisko č. OU-SA-PLO-2022/001931-2 zo dňa 04.02.2022

Hydromeliorácie, štátny podnik

- K stavbe „NA Močenok, VN1031, VNK“ v k.ú. Močenok sme poskytli vyjadrenie pod č. 1347-2/120/2021 zo dňa 10.03.2021.
- Vo vyjadrení zo dňa 10.03.2021 sme uviedli, že stavba „NA Močenok, VN 1031, VNK“ sa k.ú. Močenok dotkne hydromelioračných zariadení v správe Hydromeliorácie, š.p. nasledovne:
 - Navrhované VN podzemné vedenie:
 - Časť stavby vedenia sa nachádza v záujmovom území vodnej stavby „ZP Hájske – Sládečkovce X“ (evid.č. 5206 196). Stavba závlahy bola daná do užívania v r. 1991 s celkovou výmerou 894ha,
 - VN podzemné vedenie:

- Bude 3-krát križovať podzemný rozvod závlahovej vody – vetvu D uvedenej vodnej stavby,
- Bude 3-krát križovať a pôjde aj v súbehu s podzemným rozvodom závlahovej vody – vetvou C uvedenej vodnej stavby,
- Bude križovať podzemný rozvod závlahovej vody – vetvu C2-1 uvedenej vodnej stavby,
- Existujúce VN vedenie nadzemné – demontáž:
- Časť trasy existujúceho VN vedenia nadzemného sa nachádza v záujmovom území vodnej stavby „ZP Hájske – Sládečkovce X“ (evid.č. 5206 196). Existujúce VN vedenie nadzemné bude križovať pozemný rozvod závlahovej vody – vetvu B1 uvedenej vodnej stavby.
- Rekonštrukcia VN nadzemného vedenia:
- Rekonštrukcia VN nadzemného vedenia sa nachádza v záujmovom území vodnej stavby „ZP Hájske – Sládečkovce X“ (evid.č. 5206 196).
- Rekonštrukcia VN nadzemného vedenia:
- Bude križovať podzemné rozvody závlahovej vody – vetvy C a D uvedenej vodnej stavby,
- Stožiar č. 1041 sa nachádza v tesnej blízkosti podzemného rozvodu závlahovej vody – vetvy C uvedenej vodnej stavby,
- Bude križovať podzemný rozvod závlahovej vody – vetvu C2-3 uvedenej vodnej stavby,
- Stožiar č. 1051 sa nachádza v blízkosti podzemného rozvodu závlahovej vody – vetvy C2-3 uvedenej vodnej stavby,
- Ďalej sme uviedli podmienky, ktoré žiadame pri návrhu a realizácii stavby dodržať a projektovú dokumentáciu k stavebnému povoleniu sme požiadali doplniť o vzorový detail križovania a súbehu VN podzemného vedenia so závlahovým potrubím a zakres závlahového potrubia do situácie navrhovanej stavby.
- V predloženej výkres č. 2 „Celková situácia SO 01 a SO 02“ stavby „NA Močenok, VN 1031, VNK“ “ mierke 1:4 000, vypravovanom zodp. Projektantom Ing. Romanom Danóim 6/2021, sú závlahové potrubia zakreslené.
- V predmetnom výkres je aj znázornený „Rez káblovou ryhou, križovanie 22kV kábla“ a „Rez káblovou ryhou, súbeh 22kV kábla s hydromelioráciami, uloženie VN kábla v bežnej trase.“
- Križovanie VN kábla so závlahovým potrubím je navrhnuté uložením VN kábla do korugovanej plastovej chráničky priemeru 200 v hĺbke 1m pod povrchom a 40cm nad závlahovým potrubím.
- Pri súbehu VN kábla so závlahovým potrubím bude dodržaná min. vzdialenosť 1m.
- S technickým riešením križovania a súbehu VN kábla so závlahovým potrubím v zmysle predloženého výkresu č. 2 súhlasíme.
- Opätovne upozorňujeme, že v zmysle predloženého výkresu ako aj situácie stavby vo formáte .dgn sú navrhnuté PB č. 1041 a 1051 umiestnené v tesnej blízkosti závlahového potrubia. Navrhovaný PB č. 1041 je navrhnutý cca 2,5m od osi závlahového potrubia – vetvy C a navrhovaný PB č. 1051 je navrhnutý cca 10m od osi závlahového potrubia – vetvy C2-3, obe súčasťou vodnej stavby „ZP Hájske – Sládečkovce X“ (evid.č. 5206 196).
- Pri umiestnení nových stožiarov (PB č. 1041 a 1051) žiadame dodržať ochranné pásmo min. 15m od osi závlahového potrubia v zmysle vyjadrenia č. 1347-2/120/2021 zo dňa 10.03.2021.
- Zároveň pri realizácii stavby žiadame dodržať ostatné podmienky uvedené vo vyjadrení č. 1347-2/120/2021 to dňa 10.03.2021.
- Po ukončení stavebných prác žiadame predložiť porealizačné zameranie križovania VN kábla so závlahovým potrubím.
- S vydaním stavebného povolenia na stavbu „NA Močenok, VN1031, VNK“ v k.ú. Močenok súhlasíme.

- Vyjadrenie č. 1347-4/120/2021 zo dňa 22.06.2021

Okresný úrad Šaľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

- stavba NA_Močenok, VNK 1031, VNk sa dotýka záujmov ochrany ciest II. a III. triedy v okrese Šaľa, konkrétne cesty č. III/1689,
- v zmysle ustanovenia § 8 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a ust. vyhlášky č.35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon, na každý zásah do telesa cesty (zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, pretláčanie pod cestou - ukladanie vedení resp. rozkopanie krajnice alebo cestnej priekopy v súbehu s cestou) je potrebné povolenie cestného správneho orgánu.
- o predmetné povolenie je treba požiadať v dostatočnom časovom predstihu (min. 2 mesiace) pred realizáciou zvláštneho užívania/realizáciou stavby, až po vydaní povolenia na predmetnú stavbu stavebným úradom, tiež je potrebné vyžiadať stanovisko od správcu cesty, t. j. Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a. s., Štúrova 147, 949 65 Nitra, toto stanovisko tvorí súčasť žiadosti o povolenie zvláštneho užívania predmetnej cesty,
- tiež je potrebné požiadať súčasne aj o určenie dočasného dopravného značenia pri realizácii prác tohto rozsahu pri predmetných štátnych cestách pre zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
- rozkopanie vozoviek štátnych ciest (zárezy, výrezy, rozkopanie konštrukcie cesty a pod.) nie je povolené, všetky trasy realizovať v prilahlých zelených pásoch pri štátnych cestách,
- podľa priloženej projektovej dokumentácie sa vedenie bude ukladať mimo ochranné pásmo cesty č. III/1689 vo vzdialenosti 20m od osi cesty. Táto deklarovaná vzdialenosť musí byť dodržaná,
- v čase od 01.12. do 01.03. kalendárneho roka býva podľa operačného plánu zimnej údržby ciest stanovená stavebná uzávera všetkých užívateľov ciest I., II. a III. triedy Nitrianskeho samosprávneho kraja, túto skutočnosť je nutné zohľadniť v harmonograme stavebných prác predmetnej stavby,
- súhlasíme s vydaním potrebných povolení stavebného úradu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
- vyjadrenie č. OU-SA-OCDPK/2021/003308-S zo dňa 12.05.2021.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie (vyjadrenie podľa § 28 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách)

- z hľadiska ochrany vodných pomerov s predloženou projektovou dokumentáciou súhlasíme za nasledovných podmienok:
- pri výkopových prácach dodržať ochranné pásma verejných vodovodov a verejných kanalizácií. (Pásma ochrany sú vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany: 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500mm a 2,5m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad 500 mm.)
- vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2020/006936-002 zo dňa 23.10.2020.

Orange Slovensko a.s.

- v mieste stavby nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s.,
- vyjadrenie č. BA-3858/2020 zo dňa 20.11.2020.

Slovak Telekom, a.s. Bratislava

- v mieste stavby dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK)

- spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.,
- stavebník je povinný dodržať Všeobecné podmienky ochrany SEK, zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
- existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z.z. o ochrane proti rušeniu,
- vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vo vyjadrení č. 6612208633 zo dňa 16.03.2022, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3,
- stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistí, že jeho zámer, pre ktorý podal žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred vypracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí,
- v zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant,
- v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK,
- v textovej časti vykonávajúcего projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení,
- v prípade ak sa v záujmovom území nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma,
- nedodržanie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení,
- stavebník je povinný dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.,
- dodržať ďalšie podmienky vyjadrenia č. 6612208633 zo dňa 16.03.2022.

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

- stavbou by mali byť dotknuté parcely k.ú. Močenok, KN-E 7628 LV 6289. Uvedené parcely nie sú v správe ani v obhospodarovaní Lesov SR, š.p., OZ Topoľčianky, preto nie je v našej kompetencii poskytnúť vyjadrenie k uvedeným pozemkom.
- Vašu žiadosť o vyjadrenie adresujte urbáriátu Močenok, ktorý uvedené pozemky obhospodaruje.
- vyjadrenie č. 9365/140/21 zo dňa 18.03.2021.

Spolok urbárov a želiarov, pozemkové spoločenstvo Močenok

- pri demontáži nadzemného vedenia žiadateľ zabezpečí čistotu pozemkov dotknutých stavbou – vstupovať na pozemky v suchom počasí, aby sa zabránilo vzniku koľají, všetky dotknuté pozemky je potrebné dať po realizácii do pôvodného stavu,
- vyjadrenie zo dňa 30.09.2022.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Správa povodia dolnej Nitry

- trasou VN vedenia nedôjde k dotyku s vodnými tokmi v správe SVP, š.p.
- stanovisko do zápisnice k číslu OcUMOC-1037/2022 zo dňa 21.09.2022 pri ústnom pojednávaní o stavebnom povolení stavby.

Ďalšie podmienky:

9. Stavebník oznámi na tunajší úrad termín začatia stavby.
10. Stavebník je povinný stavbu viditeľne označiť štítkom „ Stavba povolená“.
11. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie na stavbe na zamýšľaný účel.
12. Stavebník je povinný od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác viesť stavebný denník a zabezpečovať vyhlásenia výrobcu o zhode výrobkov zabudovaných na stavbe, ktoré sú súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku.
13. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť doklady v súlade s Vyhláškou č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, doklady o overení vhodných stavebných výrobkov a zdokladovať splnenie podmienok tohto stavebného povolenia a zriadiť vecné bremená na pozemkoch dotknutých stavbou v prospech stavebníka.
14. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby výstavbou čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov (ich poľnohospodárske obrábanie) a stavieb, a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Prípadné vzniknuté škody je stavebník povinný odstrániť na vlastné náklady.
15. **Stavebník všetky podmienky, za ktorých je stavba povolená, je povinný plniť a po doručení tohto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje.**

V priebehu stavebného konania neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Pripomienky dotknutých orgánov sú zohľadnené v podmienkach stavebného povolenia.

Stavebné povolenie platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nestráca platnosť ak sa so stavbou začne v tejto lehote.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť /§ 52 zákona č. 71/1967 Zb./.

Podľa § 70 stavebného zákona je stavebné povolenie záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 02.08.2022 podala Západoslovenská distribučná, a.s. IČO 36 361 518, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie líniovej stavby: „**NA_Močenok, VN 1031, VNk**“ na pozemkoch KN register „C“ parc. č.: 7630/2, 6911/4, na pozemkoch KN register „E“ parc. č.: 7628, 7632, 7597, 7607/4, 7607/3, 7607/2, 7607/1, 7614, 7606, 7605/2, 7605/1, 7604, 7603/2, 7603/1, 7602, 7543/1, 7611/200, 7609, 7610, 7611, 6895, 6912/400, 6891/1, 6890, 6887, 6886/400, 6884, 6883, 6880, 6879, 6878, 6877, 6876/1, 6875, 6874, 6873, 6872, 6870, 6869, 6868/1, 6866, 6865, 6864, 6863/1, 6862, 6861, 6857, 6856, 6854/2, 6852/2, 6852/1, 6851/4, 6851/1, 6850/2, 6849, 6848/1, 6847, 6846, 6845/1, 6844, 6842, 6841, 6840, 6839, 6838, 6837/2, 6836, 6835, 6834/2, 6834/1, 6833/2, 6832, 6831, 6829, 6828 katastrálne územie Močenok. Na umiestnenie stavby bolo Obcou

Močenok vydané rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. OcUMOC-808/2021/2582 zo dňa 15.07.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.08.2021 a rozhodnutie o zmene územného rozhodnutia č. OcUMOC-834/2022/5434 zo dňa 25.05.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.06.2022.

Oznámením, verejnou vyhláškou č. OcUMOC-1037/2022/6577 zo dňa 19.08.2022 oznámil tunajší úrad začatie stavebného konania a nariadil ústne pojednávanie na deň 21.09.2022. Dotknuté orgány a účastníci konania mohli svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní. V priebehu stavebného konania námietky účastníkov neboli vznesené. Podmienky uvedené vo vyjadreniach a stanoviskách dotknutých orgánov sú premietnuté do podmienok tohto povolenia.

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením, ani budúcim užívaním stavby, nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky určené vyhláškou č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Stavebník ku žiadosti predložil doklady v zmysle § 8 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.

Stavebný úrad povolil stavbu: „NA_Močenok, VN 1031, VNk“ na základe predloženej projektovej dokumentácie a kladných stanovísk dotknutých orgánov: Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., OR HaZZ v Nitre, Okresný úrad Šaľa, Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Certifikačný a inšpekčný orgán SR, s.r.o., Obec Močenok, Hydromeliorácie š.p., Ministerstvo obrany SR, Transpetrol, a.s., Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Lesy SR a vyjadrení správcov podzemných vedení inžinierskych sietí, ktoré boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Stanoviská dotknutých orgánov boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Poučenie:

Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Obec Močenok, Obecný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra – Odbor výstavby a bytovej politiky.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

PaedDr. Roman URBÁNIK
starosta obce

Príloha pre stavebníka:
overená projektová dokumentácia
štítok „STAVBA POVOLENÁ“

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona a podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a iným spôsobom v mieste obvyklým. Za deň doručenia rozhodnutia účastníkom konania sa považuje posledný (15.) deň vyvesenia a zverejnenia rozhodnutia.

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli obce Močenok. Oznámenie zverejní tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke obce Močenok – www.mocenok.sk. Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

.....
pečiatka a podpis

Zverejnené na internetovej stránke obce Močenok dňa.....

Doručí sa:

Účastníkom konania verejnou vyhláškou

1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
2. Ing. Roman Danóci
3. Ostatní vlastníci dotknutých pozemkov, susedných pozemkov a stavieb na nich:

Vlastníkom dotknutých pozemkov: KN register „C“ parc. č. 7630/2, 6911/4 katastrálne územie Močenok

Vlastníkom dotknutých pozemkov: KN register „E“ parc. č. 7628, 7632, 7597, 7607/4, 7607/3, 7607/2, 7607/1, 7614, 7606, 7605/2, 7605/1, 7604, 7603/2, 7603/1, 7602, 7543/1, 7611/200, 7609, 7610, 7611, 6895, 6912/400, 6891/1, 6890, 6887, 6886/400, 6884, 6883, 6880, 6879, 6878, 6877, 6876/1, 6875, 6874, 6873, 6872, 6870, 6869, 6868/1, 6866, 6865, 6864, 6863/1, 6862, 6861, 6857, 6856, 6854/2, 6852/2, 6852/1, 6851/4, 6851/1, 6850/2, 6849, 6848/1, 6847, 6846, 6845/1, 6844, 6842, 6841, 6840, 6839, 6838, 6837/2, 6836, 6835, 6834/2, 6834/1, 6833/2, 6832, 6831, 6829, 6828.

Obec Močenok – www.mocenok.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

Obec Močenok – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Dotknutým orgánom jednotlivo: (elektronicky)

1. OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
3. Technická inšpekcia, a.s. Mostná 66, 949 01 Nitra
4. Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
5. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
6. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

7. Okresný úrad Šaľa, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
8. Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Štúrova ul. 147, 949 65 Nitra
9. MV SR, Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Šali – Okresný dopravný inšpektorát, Staničná 23, 927 01 Šaľa
10. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
11. MINISTERSTVO OBRANY SR, Agentúra správy majetku Bratislava, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
12. MINISTERSTVO VNÚTRA SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
13. Lesy SR, Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
14. Hydromeliorácie, š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
15. Spolok urbárov a želiarov, Športová č. 1782/1, 951 31 Močenok
16. SEPS – Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26
17. Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava
18. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava
19. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
20. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Správa povodia dolnej Nitry, Nábr. za hydrocentrálou č. 8, 949 01 Nitra
21. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
22. ORANGE Slovensko, a.s., MICHLOVSKY, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
23. Transpetrol, a.s. Bratislava, P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava
24. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
25. SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava
26. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
27. UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 950 00 Bratislava 5
28. Kabel TV, spol. s r.o., Sv. Gorazda 631/84, 951 31 Močenok
29. Obec Močenok, ÚSaIV, Sv. Gorazda č. 629/82, 951 31 Močenok

Na vedomie:

30. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, doručí sa na adresu poverenej osoby: Monika Poláčková, Hájske č. 347, 951 33 Hájske
- k spisu