



Číslo: 7977/2023-11.1.2/ss-R  
42576/2023  
42578/2023-int.  
Bratislava, 13. júla 2023

## ROZHODNUTIE VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, rozhodlo podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „**Inštalácia točivej redukcie na Močovine 3**“ navrhovateľa **Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO 35 826 487**, takto:

zmena navrhovanej činnosti „**Inštalácia točivej redukcie na Močovine 3**“ uvedená v predložennom oznámení o zmene navrhovanej činnosti

**sa nebude posudzovať**

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na

životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie určuje nasledovné podmienky na zmiernenie negatívnych vplyvov zmeny navrhovanej činnosti „Inštalácia točivej redukcie na Močovine 3“ na životné prostredie a zdravie obyvateľov:

1. Uskutočniť inštaláciu fotovoltických panelov na streche stavebného objektu č. 23-11 - Požiarna zbrojnica. Preveriť únosnosť zaťaženia strechy a v prípade, že strecha je vhodná na realizáciu extenzívnej zelenej strechy (na objekte č. 23-11 - Požiarna zbrojnica), tak v miestach kde nebudú inštalované fotovoltické panely aplikovať extenzívnu zelenú strechu.
2. Retencovať zrážkovú vodu z novo vybudovaného stavebného objektu a využívať ju za účelom zavlažovania v rámci sadových úprav.
3. V maximálnej možnej miere realizovať vodopriepustné povrchy ako sú drenážne dlažby, resp. chodníky.

### Odôvodnenie:

#### Úkony pred vydaním rozhodnutia

Navrhovateľ, **Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO 35 826 487** (ďalej len „navrhovateľ“), doručil dňa 09. 03. 2023 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) v súlade s § 18 ods. 2 písm. c) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „**Inštalácia točivej redukcie na Močovine 3**“ (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“), vypracované podľa prílohy č. 8a zákona o posudzovaní vplyvov.

MŽP SR ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona o posudzovaní vplyvov, upovedomilo listom č. 7977/2023-11.1.2/ss-16749/2023-16750/2023-int zo dňa 14. 03. 2023, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo správne konanie vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie.

MŽP SR zároveň predmetným listom č. 7977/2023-11.1.2/ss-16749/2023-16750/2023-int zo dňa 14. 03. 2023 zaslalo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa § 29 ods. 6 písm. a) zákona o posudzovaní vplyvov dotknutej obci, povolujúcemu orgánu, dotknutým orgánom a taktiež aj rezortnému orgánu a vyzvalo ich na doručenie stanoviska v zákonom stanovenej lehote, t. j. do 10 pracovných dní od doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, pričom ich upozornilo, že ak nedoručia písomné stanovisko v uvedenej lehote, bude považované za súhlasné.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti MŽP SR zverejnilo v súlade s § 29 ods. 6 písm. b) zákona o posudzovaní vplyvov na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na adrese:

<https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/instalacia-tocivej-redukcie-na-mocovine-3>

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracoval navrhovateľ vo februári 2023.

Podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona o posudzovaní vplyvov ak ide o navrhovanú činnosť uvedenú v § 18 ods. 2 písm. c) zákona o posudzovaní vplyvov je navrhovateľ povinný pred začatím povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti doručiť príslušnému orgánu písomne a elektronicky oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracované podľa prílohy č. 8a a zákona o posudzovaní vplyvov, ak má byť predmetom zisťovacieho konania zmena navrhovanej činnosti.

Predmetom predkladanej zmeny navrhovanej činnosti je inštalácia točivej redukcie TR3 na prevádzke Močovina 3 v existujúcom výrobnom areáli spoločnosti Duslo, a.s. Točivá redukcia TR3 predstavuje technologické zariadenie, ktoré bude slúžiť na redukcii parametrov technologickej pary a súčasne pre výrobu elektrickej energie. Inštaláciou točivej redukcie TR3 je možné vyrobiť elektrickú energiu. Nominálny výkon generátora predstavuje 940 kW/h.

Zmena navrhovanej činnosti procesne nadväzuje na už zrealizovanú a povolenú činnosť „prevádzka Močovina 3“ v zmysle integrovaného povolenia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), vydaného rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Bratislava, odboru integrovaného povoľovania a kontroly, stále pracovisko Nitra (ďalej len „SIŽP“) č. 577/OIPK/155/06-Má/370210805 zo dňa 01. 02. 2006 v zmysle neskorších zmien.

#### Vyjadrenia k podkladom pre vydanie rozhodnutia

Navrhovaná činnosť (existujúca, povolená) je podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov zaraditeľná nasledovne:

#### Kapitola 4. Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel

Pol. Číslo	Činnosť, objekty a zariadenia	Prahové hodnoty	
		Časť A (povinné hodnotenie)	Časť B (zisťovacie konanie)
3.	Chemické prevádzky, t. j. prevádzky na výrobu chemikálií alebo skupín chemikálií, alebo medziproduktov v priemyselnom rozsahu, ktoré sú určené na výrobu: 3.3. prevádzky na výrobu fosforečných, dusíkatých alebo draselných hnojív (jednoduchých alebo kombinovaných)	<b>bez limitu</b>	

Podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona o posudzovaní vplyvov predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti alebo zmeny navrhovanej činnosti (ďalej len „zisťovacie konanie“) musí byť každá zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti A zákona o posudzovaní vplyvov, ktorá nie je zmenou podľa § 18 ods. 1 písm. d) zákona o posudzovaní vplyvov (ak taká zmena samotná dosahuje alebo prekračuje prahovú hodnotu) a môže mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ak ide o činnosť posúdenú, povolenú, realizovanú alebo v štádiu realizácie.

Posudzovaná zmena navrhovanej činnosti predstavuje zmenu existujúcej, povolenej navrhovanej činnosti a tak podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona o posudzovaní vplyvov.

#### Umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti

Kraj	Nitriansky
Okres	Šaľa
Katastrálne územie	Trnovec nad Váhom, Močenok
Parcely registra „C-KN“	v k. ú. Močenok: 6040/589, 6040/200, 6040/201, 6040/199, 6040/202; v k. ú. Trnovec nad Váhom: 1579/23

#### **Opis zmeny navrhovanej činnosti**

##### *Existujúci stav*

V prevádzke Močovina 3 sa v procese výroby močoviny využíva para P35 s parametrami 3,5 MPa a 395 °C, ktorá je privádzaná podnikovým rozvodom z teplárne potrubím DN150 po potrubných mostoch K1 a K2 a následne po mostoch 201 a 201a do objektu č. 42-15. Pred vstupom pary do VT sýtiča prechádza reguláciou tlaku na úroveň 1,9 – 2,05 MPa, ktorý je dostatočný pre zabezpečenie tepla do uzla syntézy pri 100 % zaťažení výroby. Na redukcii parametrov technologickej pary na požadované hodnoty do VT sýtiča slúži existujúca redukčná aparátúra, ap. č. 2082, ktorá sa nachádza na prevádzke Močovina 3 v stavebnom objekte SO 42-15 a to na podlaží +0,00 m.

Pri redukcii tlaku pary pred vstupom do procesu výroby močoviny nie je využitý jej potenciál tlakového spádu a tým dochádza k strate časti energie obsiahnutej v pare. V súvislosti s hospodárnosťou časti energie obsiahnutej v pare, ktorá sa pri redukcii tlaku prostredníctvom redukčnej armatúry stráca v podobe nevyužitej expanznej práce, je možné využiť zapojenie točivej redukcie, parnej turbíny s generátorom pre výrobu elektrickej energie. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti bude na prevádzku Močovina 3 dodaná a inštalovaná točivá redukcia TR3.

##### *Zmena navrhovanej činnosti*

V prevádzke Močovina 3 bude v rámci zmeny navrhovanej činnosti dodaná nová točivá redukcia TR3, ktorá nahradí existujúcu redukčnú aparátúru, ap. č. 2082 (objekt SO 42-15). Točivú redukciu TR3 tvorí protitlaková parná turbína, ktorá bude dodaná na oceľovom ráme s olejovou nádržou, generátorom, prevodovkou a ostatným príslušenstvom.

Realizácia zmeny navrhovanej bude predstavovať:

- dodávku točivej redukcie TR3 vrátane generátora;
- nový stavebný objekt pre točivú redukciu, SO 42-37;
- prepojenie TR3 s potrubím RCHS a s potrubím chladiacej vody;
- elektro a vyvedenie výkonu;
- MaR, ASRTP.

Točivá redukcia TR3, ktorá je predmetom zmeny navrhovanej činnosti bude umiestnená v bl. 42, vedľa Granulačnej veže (SO 42-16) v novom objekte SO 42-37 - Točivá redukcia TR3 pary. Pre realizáciu zmeny navrhovanej činnosti budú potrebné menšie stavebné úpravy ako búracie práce, výkopy, základové konštrukcie, nové vodorovné, resp. zvislé stavebné konštrukcie. Po dobu výstavby sa nepredpokladá dočasné využitie susediacich stavebných objektov.

Nový objekt SO 42-37 predstavuje prízemný stavbu, s pôdorysnými rozmermi 7,71 x 7,10 m (bez záskokov – celkom cca 48,7 m<sup>2</sup>) s pultovou strechou. Nový objekt bude mať vlastný základ pre turbínu v podobe ľahkej oceľovej konštrukcie s opláštením s rozoberateľnou strechou, ktorá bude slúžiť pre prípadný servis a demontáž častí turbíny. Prístup k turbíne bude riešený bránou na čelnej strane objektu.

Točivá redukcia TR3 je zostavená z oceľového základového rámu, ktorého súčasťou je olejová dvojplášťová nádrž s obsahom 1600 l hydraulického oleja. Eliminácia úniku uvedenej ropnej látky je riešená zásobníkom s dvojitým plášťom. Na ráme je uchytená rýchlobežná jednopastorková prevodovka 11865/3000 ot/min. Na rýchlobežnom hriadeli bude umiestnený turbínový modul. Pomalobežný hriadeľ prevodovky bude zubovou spojkou spojený s generátorom. Skriňa parnej turbíny bude konštrukčne riešená ako odliatok valcovitého tvaru, opatrená prírubami pre pripojenie súvisiacich častí. Na olejovej nádrži bude tiež umiestnené pomocné a rezervné čerpadlo, ako aj odsávač olejových pár a potrubie systému mazacieho oleja, ktorý rozvádza olej do prevodovky a predného a zadného ložiska generátora. Na olejovej nádrži bude umiestnený chladič a filter mazacieho oleja. Mazací systém bude slúžiť na mazanie prevodovky a generátora. Pomocné čerpadlo bude v prevádzke pri uvádzaní turbíny do prevádzky a jej odstavovaní. Rezervné čerpadlo bude v prevádzke pri náhlom poklese tlaku oleja. Pri prevádzke turbíny zaisťuje tlak pre olejový systém hlavné olejové čerpadlo, ktoré je umiestnené na prevodovke. Potrubie chladiacej vody bude privedené do chladiča olejového systému. V blízkosti turbíny bude v rovnakom stavebnom objekte umiestnený kondenzátor upchávokovej pary (KUP), ktorý bude slúžiť na odsávanie a kondenzáciu pary z upchávok. Rotor turbíny bude spojený s prevodovkou pružnou spojkou.

Parametre točivej redukcie sú:

Tlak na rýchlouzatváracom ventile	3,65	MPa
Teplota na rýchlouzatváracom ventile	380	°C
Množstvo pary	16,5	t/h.
Výstup (protitlak):		
Tlak na výstupnej príрубе	2,1	MPa
Teplota na výstupnej príрубе	318	°C
Vlhkosť pary	0	%
<b>Výkon na svorkách generátora</b>	<b>940</b>	<b>kWe</b>

Točivá redukcia TR3 bude napojená na potrubie redukčnej a chladiacej stanice (RCHS) na prevádzke Močovina 3, a to na existujúce pripojovacie miesta parovodu.

Výkon generátora točivej redukcie bude vyvedený do existujúceho rozvádzača 6 kV rozvodne NN a VN prevádzky Močovina 3 (SO 42-20).

Rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknuté obce mohli podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní vplyvov doručiť príslušnému orgánu písomné stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od jeho doručenia. Písomné stanoviská nedoručené v uvedenej lehote, sa podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní vplyvov považujú za súhlasné. Verejnosť mohla doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa § 29 ods. 8 zákona o posudzovaní vplyvov dotknutou obcou. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

Dotknuté obce informovali verejnosť zverejnením informácií v súlade s § 29 ods. 8 zákona o posudzovaní vplyv na svojich úradných tabuliach ako aj na webových sídlach, pričom zabezpečili sprístupnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti pre verejnosť po dobu najmenej 10 pracovných dní od zverejnenia týchto informácií.

K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti boli podľa zákona o posudzovaní vplyvov doručené na MŽP SR nasledujúce stanoviská (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

**1. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, lis č. CS 7160/2023-CZ 11762/2023 zo dňa 24. 03. 2023** - v stanovisku upozorňuje, že zmena navrhovanej činnosti nesmie byť v rozpore s platnou územnoplánovacou dokumentáciou dotknutých obcí Trnovec nad Váhom a Močenok, ani v rozpore s Územným plánom regiónu Nitrianskeho kraja a jeho zmenami a doplnkami. Ďalej uvádza, že k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nemá iné pripomienky a že zmenu navrhovanej činnosti nepožaduje posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov.

**Vyjadrenie MŽP SR:** MŽP SR berie stanovisko dotknutého orgánu na vedomie. Posúdenie súladu zmeny navrhovanej činnosti s platnými územnými plánmi, v zmysle platných právnych predpisov, MŽP SR neprináleží a dodáva, že zmena navrhovanej činnosti môže byť povolená, len ak je v súlade s územnými plánmi.

**2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, list č. RÚVZNR/OHŽPaZ/921/3241/2023 zo dňa 23. 03. 2023** - v stanovisku uvádza, že nie je predpoklad pre výrazné negatívne vplyvy na obyvateľstvo, narušenie pohody a kvality života v hodnotenom území. Pri plnom rešpektovaní stanovených technologických postupov, príslušných legislatívnych požiadaviek, podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nebude mať realizácia zmeny navrhovanej činnosti významný negatívny vplyv na obyvateľstvo a jeho zdravie. V závere stanoviska uvádza, že zmenu navrhovanej činnosti nepožaduje posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov.

**Vyjadrenie MŽP SR:** MŽP SR berie stanovisko dotknutého orgánu na vedomie.

**3. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-SA-OSZP-2023/002847-002 zo dňa 23. 03. 2023** - v stanovisku uvádza, že z hľadiska ochrany vodných pomerov s predloženou zmenou navrhovanej činnosti súhlasí bez pripomienok.

**Vyjadrenie MŽP SR:** MŽP SR berie stanovisko dotknutého orgánu na vedomie.

**4. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-SA-OSZP-2023/002895-002 zo dňa 21. 03. 2023** - v stanovisku uvádza, že z hľadiska odpadového hospodárstva k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nemá žiadne pripomienky.

**Vyjadrenie MŽP SR:** MŽP SR berie stanovisko dotknutého orgánu na vedomie.

**5. Združenie domových samospráv, podanie zo dňa 13. 03. 2023 (doručené na MŽP SR postúpením cez Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-SA-OSZP-2023/002629-013 zo dňa 22. 03. 2023)** - v úvode stanoviska uvádza, že v zmysle § 24 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov má postavenie dotknutej verejnosti v rámci uvedeného konania a postavenie účastníka konania v následných povoľovacích konaniach. Ďalej v stanovisku uvádza (cit.) „Medzi DUSLO Šaľa a ZDS prebehla mimoúradná konzultácia, ktorá dostatočným a informačne bohatým spôsobom zhrnula podstatu investície, ktorá sama o sebe má environmentálny prínos. Po oboznámení sa so zámerom a zohľadňujúc ďalšiu komunikáciu (z ktorej časť uvádzame nižšie) súhlasíme s predstaveným zámerom. Súhlasíme s

návrhom aj ekologického opatrenia smerujúceho k zabezpečeniu energetickej sebestačnosti fotovoltickou elektrárnou. Navrhujeme, aby podmienkou rozhodnutia bola podmienka realizácie biosolárnej strechy (fotovoltika, pod ktorou a okolo ktorej sú vegetačné rozchodníky) na Požiarnej zbrojnici“. Ako príklad uvádza aplikáciu z výrobnéj haly spoločnosť HS-Tec, spol. s r.o. v Dubnici nad Váhom. V stanovisku taktiež uvádza, že (cit.) „Európska únia pripravuje opatrenie, ktoré zavedie používanie biosolárnych striech ako povinných súčastí stavby; takto sa DUSLO aspoň dokáže na tieto doby pripraviť a toto opatrenie implementovať. V prípade potreby vieme dohodnúť kontakt s firmou HS-Tec, spol. s r.o. v Dubnici inštaláciu si obzrieť, lebo v rámci realizácie biosolárnej strechy v spolupráci s nami urobili takú realizáciu stavby, aby táto ich prevádzka slúžila aj ako inšpirácia a príklad dobrej praxe aj pre iné spoločnosti; aby sa naučili aj iní používať zelené strechy či aby posúvali technické riešenie ďalej. Súčasne si môžu vymeniť praktické informácie so stavbou ale aj užívaním.“

**Vyjadrenie MŽP SR:** Znenie § 24 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov je MŽP SR z hľadiska vecnej pôsobnosti známe. Zároveň MŽP SR uvádza, že skutočnosť, že Združeniu domových samospráv prislúcha postavenie dotknutej verejnosti ako aj postavenie účastníka konania v rámci konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie, čím si zaistilo aj postavenie účastníka v následných povoľovacích konaniach, MŽP SR nerozporuje. MŽP SR ďalej konštatuje, že v rámci oznámenia o zmene navrhovanej činnosti navrhovateľ uvádza, že uvedomujúc si zodpovednosť v oblasti životného prostredia a ochrany zdravia, v snahe zmiernovania vplyvu svojej výrobnéj činnosti na všetky zložky životného prostredia, pripravuje zmiernujúce opatrenie v podobe inštalácie fotovoltických panelov na streche stavebného objektu č. 23-11 - Požiarna zbrojnica, ktorého celkový pôdorys je 2 041,76 m<sup>2</sup>. Vyrobená elektrická energia z obnoviteľného zdroja bude využitá pre krytie energetických potrieb objektu SO 23-11. MŽP SR v tejto súvislosti uvádza, že v rámci podmienok uvedených vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia určilo podmienku inštalácie fotovoltických panelov s preverením únosnosti zaťaženia strechy a v prípade, ak je strecha vhodná na realizáciu extenzívnej zelenej strechy (na objekte č. 23-11 - Požiarna zbrojnica), tak v miestach kde nebudú inštalované fotovoltické panely aplikovať extenzívnu zelenú strechu.

**6. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-SA-OSZP-2023/002833-002 zo dňa 21. 03. 2023** - v stanovisku uvádza, že z hľadiska ochrany ovzdušia k premoženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nemá pripomienky.

**Vyjadrenie MŽP SR:** MŽP SR berie stanovisko dotknutého orgánu na vedomie.

**7. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-SA-OSZP-2023/002953-002 zo dňa 27. 03. 2023** - v stanovisku uvádza, že z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nemá pripomienky.

**Vyjadrenie MŽP SR:** MŽP SR berie stanovisko dotknutého orgánu na vedomie.

**8. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, list č. OU-NR-OSZP2-2023/022584-002 zo dňa 27. 03. 2023** - v stanovisku uvádza, že k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nemá pripomienky a zmenu navrhovanej činnosti nepožaduje posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov.

**Vyjadrenie MŽP SR:** MŽP SR berie stanovisko dotknutého orgánu na vedomie.

**9. Slovenska inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, stále pracovisko Nitra, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, list č. 6461-11639/2023/Čás/370710105 zo dňa 28. 03. 2023** - v stanovisku uvádza, že prevádzka, ktorej sa

oznámenie o zmene navrhovanej činnosti týka, vyžaduje zmenu integrovaného povolenia podľa zákona o IPKZ. K predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nemá pripomienky a netrvá na posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov.

**Vyjadrenie MŽP SR:** MŽP SR berie stanovisko povoľujúceho orgánu na vedomie.

**10. Obec Močenok, list č. OcUMOC-878/2023/1316 zo dňa 23. 03. 2023** - v liste uvádza, že informovala verejnosť o zverejnení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov a že verejnosť k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti na obec Močenok žiadne písomné stanovisko nedoručila.

**Vyjadrenie MŽP SR:** MŽP SR berie stanovisko dotknutej obce na vedomie.

Podľa § 29 ods. 14 písm. c) zákona o posudzovaní vplyvov MŽP SR listom č. 7977/2023-11.1.2/ss-24966/2023 zo dňa 20. 04. 2023 upovedomilo účastníkov konania o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní.

Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku je správny orgán povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

MŽP SR podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku listom č. 7977/2023-11.1.2/ss-24968/2023 zo dňa 24. 04. 2023 oboznámilo účastníkov konania s tým, že v rámci zisťovacieho konania k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti zhromaždilo rozhodujúce podklady na vydanie rozhodnutia a ako účastníci konania majú právo sa s podkladmi na vydanie rozhodnutia oboznámiť a následne sa k nim, ako aj k spôsobu ich zistenia, vyjadriť pred vydaním rozhodnutia, prípadne navrhnúť ich doplnenie. Vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie bolo možné do 7 pracovných dní od doručenia predmetného upovedomeniam. Do spisu bolo možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy, výpisy) na MŽP SR, na adrese Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, v pracovných dňoch v čase od 09:00 do 14:00 hod.

Do vydania rozhodnutia žiadny z účastníkov konania neprejavil záujem oboznámiť sa s podkladmi rozhodnutia.

#### Požiadavky zmeny navrhovanej činnosti na vstupy

Zmena navrhovanej činnosti si vyžiada záber plochy 48,7 m<sup>2</sup> v existujúcom výrobnom areáli, nakoľko dôjde k výstavbe objektu SO 42-37. Záber pôdneho fondu sa nevyžaduje, nakoľko zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v existujúcom areáli vo výrobní Močovina 3. Na ploche dotknutej realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa nenachádza vysoká ani nízka zeleň, preto nebude potrebné v súvislosti s plánovanými zmenami realizovať výrub stromov a krovín. V súvislosti so zmenou navrhovanej činnosti nedôjde k novým požiadavkám na spotrebu pitnej a úžitkovej vody. Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na spotrebu hlavných vstupných surovín, resp. médií v prevádzke Močovina 3. Realizácia zmeny navrhovanej činnosti nebude ovplyvňovať spotrebu elektrickej energie v prevádzke Močovine 3 v porovnaní so súčasným stavom. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde ani k zmene v počte pracovníkov v prevádzke Močovina 3 v porovnaní so súčasným stavom.



### Údaje o výstupoch zmeny navrhovanej činnosti

Prevádzka Močovina 3, v ktorej bude realizovaná zmena navrhovanej činnosti je zdrojom znečisťovania ovzdušia, avšak samotná zmena, točivá redukcia TR3, nebude novým zdrojom znečisťovania ovzdušia. Porovnanie množstva emisií za rok 2022 so stavom po realizovaní zmeny navrhovanej činnosti značí, že so zmenou navrhovanej činnosti sa nezmení množstvo emisií do ovzdušia, nakoľko točivé redukcie nebudú emitovať žiadne znečisťujúce látky do ovzdušia.

Porovnanie stavu emisií pred realizovaním zmeny navrhovanej činnosti a po jej zrealizovaní (t/rok):

Znečisťujúca látka	Celkové množstvo emisií (r. 2022)	Celkové množstvo emisií po zmene navrhovanej činnosti v porovnaní s rokom 2022
TZL	84,5	84,5
NH <sub>3</sub>	102,5	102,5

Počas stavebných a montážnych prác, ktoré budú súvisieť s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti, bude dochádzať k dočasným lokálnym zdrojom znečistenia ovzdušia, ako sú prašnosť a emisie z nákladnej dopravy. Zmena navrhovanej činnosti nebude predstavovať zmenu vplyvu na povrchové a podzemné vody. Súčasťou točivej redukcie TR3 je dvojplášťová olejová nádrž s obsahom 1600 l hydraulického oleja. Eliminácia úniku oleja je riešená zásobníkmi s dvojitým plášťom. Pri prevádzkovaní točivej redukcie nebudú vznikať žiadne vedľajšie kvapalné odpady, ktoré by mohli viesť k znečisťovaniu podzemných a povrchových vôd. Pri prevádzke točivej redukcie nebudú vznikať odpadové vody. Voda z povrchového odtoku bude odvádzaná do podzemnej betónovej dažďovej kanalizácie cez dažďové vpuste. Dažďová kanalizácia je zvedená do otvoreného kanála, ktorý ústi do objektu čistiarne odpadových vôd. V súvislosti s porovnaním množstiev odpadov, ktoré môžu vzniknúť prevádzkou Točivej redukcie TR3 s množstvom odpadov, ktoré vznikli na prevádzke Močovina 3 v roku 2022 je možné konštatovať, že k nárastu produkcie odpadov dôjde hlavne pri servisných prácach, pričom v celkovom vyjadrení pôjde o nárast o 1,14 %. Všetky odpady spojené s prevádzkou Točivej redukcie TR3 budú zhodnotený materiálne alebo energeticky, žiaden z odpadov nebude zneškodnený. Navrhované zariadenia v súvislosti so zmenou navrhovanej činnosti sú konštrukčne riešené tak, aby boli dodržané prípustné hodnoty hluku, infrazvuku a vibrácií. Hluk vznikajúci prevádzkovaním zariadenia nebude prenikať do vonkajšieho prostredia. Zmena navrhovanej činnosti neovplyvní dopravnú situáciu v dotknutom území, zdravotný stav zamestnancov prevádzky, ani obyvateľov dotknutého územia.

V rámci vykonaného zisťovacieho konania boli identifikované nasledovné vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia:

#### *Vplyvy na ovzdušie*

Prevádzka Močovina 3 je zdrojom znečisťovania ovzdušia, avšak samotná točivá redukcia TR3 nebude novým zdrojom a nebude emitovať znečisťujúce látky do ovzdušia. V súvislosti s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti teda nevznikne žiadny nový zdroj znečisťovania ovzdušia, ani nedôjde k žiadnej zmene na existujúcom zdroji znečisťovania ovzdušia, ktorá by spôsobila negatívne vplyvy na ovzdušie. Vzhľadom na uvedené skutočnosti a s ohľadom na charakter zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladá zhoršenie stavu ovzdušia.

### *Vplyvy na vodné pomery*

Prevádzka Močovina 3 má v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, spracovaný plán preventívnych opatrení na zabránenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup pri ich úniku. Pri prevádzkovaní zmeny navrhovanej činnosti nebudú vznikať žiadne vedľajšie kvapalné odpady, ktoré by mohli viesť k znečisťovaniu podzemných a povrchových vôd. Zmena navrhovanej činnosti negatívne neovplyvní vodné pomery.

### *Vplyvy na pôdne pomery*

V dôsledku zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k záberu pôdy a vzhľadom na charakter zmeny navrhovanej činnosti sa vplyvy na pôdne pomery neočakávajú. Parcely sú charakterizované ako zastavané plochy a nádvorja a sú vo vlastníctve navrhovateľa. Nie je predpoklad kontaminácie pôdy, nakoľko k nej môže dôjsť len vo výnimočných havarijných situáciách, ktoré budú eliminované vykonávaním opatrení v zmysle príslušných noriem a predpisov. Vzhľadom na povahu a charakter zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú negatívne vplyvy na pôdu.

### *Vplyvy na horninové prostredie a reliéf*

Zmena navrhovanej činnosti sa bude vykonávať v existujúcom areáli v prevádzke Močovina 3 a jej realizácia si vyžiada záber plochy 48,7 m<sup>2</sup> na výstavbu objektu SO 42-37. Vzhľadom na uvedené a s ohľadom na charakter a rozsah zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na horninové prostredie, ani na reliéf a geologické a geomorfologické pomery.

### *Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy*

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k narušeniu záujmov ochrany prírody a krajiny. Zmena navrhovanej činnosti je situovaná v území, na ktoré sa vzťahuje prvý stupeň územnej ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Nakoľko je zmena navrhovanej činnosti lokalizovaná v priemyselnom areáli a s ohľadom na jej rozsah a charakter sa nepredpokladajú nepriaznivé vplyvy na faunu a flóru a ich biotopy.

### *Vplyvy na krajinu*

Vzhľadom na povahu, charakter a umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladá ovplyvnenie reliéfu ani štruktúry krajiny a nedôjde ani k zmene spôsobu využívania predmetnej lokality.

### *Vplyvy na obyvateľstvo*

Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v existujúcom výrobnom areáli spoločnosti Duslo, a.s., ktorej územie je určené na využívanie pre priemyselné účely. Najbližšie zastavané a obývané územie je obytné územie obce Močenok, časť Gorazdov, a to vo vzdialenosti 1 750 m. Obec Trnovec nad Váhom je vzdialená približne 2 700 m a obytná zóna mestskej časti Šaľa – Veča je vzdialená približne 3 500 m od areálu Duslo, a.s. Vzhľadom na charakter a rozsah zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na zdravie obyvateľov.

### *Vplyvy kumulatívne a synergické*

Vplyvy zmeny navrhovanej činnosti z hľadiska komplexného posúdenia očakávaných vplyvov možno hodnotiť tak, že vo väčšine sledovaných ukazovateľov je zmena navrhovanej činnosti hodnotená ako bez vplyvu, alebo ako málo významná. Závažné negatívne vplyvy zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú, a nepredpokladajú sa ani významné negatívne kumulatívne a synergické vplyvy.

### *Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice*

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k vplyvom presahujúcim štátne hranice Slovenskej republiky.

Vzhľadom na charakter zmeny navrhovanej činnosti a jej umiestnenie sa nepredpokladá jej negatívny vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia, obyvateľstvo, historicky, kultúrne alebo archeologicky významné oblasti, urbánny komplex, využívanie zeme, únosnosť prírodného prostredia, biodiverzitu, ani sa nepredpokladajú významné negatívne kumulatívne a synergické vplyvy. Možné negatívne vplyvy môžu predstavovať havárie, ktoré majú charakter potenciálnych rizík, a ktoré je možné eliminovať vhodnými bezpečnostnými opatreniami. Zmena navrhovanej činnosti nezvyšuje pravdepodobnosť vzniku havárií.

MŽP SR pri posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle jednotlivých ustanovení zákona o posudzovaní vplyvov vychádzalo z oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a stanovísk doručených v konaní, pričom použilo aj kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov, uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov, ktorá je transpozíciou prílohy č. III smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti MŽP SR vyhodnotilo predpokladané vplyvy súvisiace s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti, s ohľadom na ich význam, vlastnosti a očakávaný rozsah (pravdepodobnosť, predpokladaný rozsah, predpokladaný účinok, trvanie, frekvenciu a reverzibilitu, vrátane nožnej kumulácie s okolitými činnosťami), ako nevýznamné.

MŽP SR dôkladne preštudovalo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a všetky doručené stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti, pričom neidentifikovalo takú skutočnosť, ktorá by zásadným spôsobom obmedzovala alebo znemožňovala realizáciu zmeny navrhovanej činnosti a na základe ktorej by bolo opodstatnené posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti.

MŽP SR na základe odborného posúdenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk orgánov štátnej správy a samosprávy a verejnosti konštatuje, že zmena navrhovanej činnosti nepredstavuje taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov a preto rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

### **Poučenie:**

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia rozklad podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku na MŽP SR.

V prípade verejnosti sa podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásť deň zverejnenia rozhodnutia podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní vplyvov.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Mgr. Michaela Seifertová  
generálna riaditeľka sekcie

## **Rozdeľovník**

### Doručuje sa (elektronicky):

1. **Obecný úrad Močenok**, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
2. **Obecný úrad Trnovec nad Váhom**, Trnovec nad Váhom 587, 925 71 Trnovec nad Váhom
3. **Mestský úrad Šaľa**, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
4. **Duslo, a.s. Administratívna budova, ev. č. 1236**, 927 03 Šaľa
5. **Združenie domových samospráv**, Námestie SNP 13, P. O. BOX 218, 850 00 Bratislava

### Na vedomie (elektronicky):

6. **Slovenská inšpekcia životného prostredia**, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, stále pracovisko Nitra, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
7. **Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky**, Mlynské nivy 44/a, 821 75 Bratislava
8. **Okresný úrad Šaľa**, odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
9. **Okresný úrad Šaľa**, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
10. **Okresný úrad Nitra**, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (Priemyselné havárie), Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
11. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre**, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
12. **Nitriansky samosprávny kraj**, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
13. **Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranárskeho zboru Nitra**, Dolnočermánska č. 64, 949 11 Nitra
14. **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky**, sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia, TU
15. **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky**, sekcia vôd, TU
16. **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky**, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor integrovanej prevencie, TU