

OBEC MOČENOK

Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Močenok

OcUMOC-814/2025/4625

Ing. Eisellová/037 655 2826

19.03.2025

Západoslovenská distribučná, a.s., IČO 36 361 518

so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava

v zastúpení BERA, s.r.o., IČO 48 236 268

so sídlom Andreja Hlinku č. 483/9, 951 31 Močenok

Vec

- OZNÁMENIE o začatí stavebného konania

podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Západoslovenská distribučná, a.s., IČO 36 361 518, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, v zastúpení BERA, s.r.o., IČO 48 236 268, so sídlom Andreja Hlinku č. 483/9, 951 31 Močenok, podala na tunajšom úrade dňa 03.03.2025 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu:

„IBV BERA - Močenok“

v rozsahu:

SO 04 VN PRÍPOJKA

SO 04.1 Pripokládka HDPE optickej chráničky

SO 05 KIOSKOVÁ TRAFOSTANICA

SO 06 NN DISTRIBUČNÝ ROZVOD

SO 07 NAPOJENIE EXISTUJÚCEHO NN ROZVODU

na pozemku parcela reg. „E“ č. 5881/4, 5881/1, 5880/2, 5879/2, 5879/1, 5878/1, 5877/1, 5876/1, 5908/201, 6009/101, 6005/100, parc. reg. „C“ č. 6004/1, 6005/13, 6005/34, 6009/1, 6009/2, 6009/6, 6012/3, 6012/4, 6012/5, 6012/28, 6012/29 katastrálne územie Močenok. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Na umiestnenie stavby bolo Obcou Močenok vydané rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. OcUMOC-1105/2024/9321 zo dňa 04.11.2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.12.2024.

Členenie stavby na stavebné objekty:

SO 04 VN PRÍPOJKA

VN prípojka trafostanice začne odbočením z existujúceho vzdušného VN vedenia linky č. 1031 osadením nového úsekového odpínača OTEK s obmedzovačmi prepätia na existujúci podperný bod č.24. Z nového úsekového odpínača OTEK sa vyvedie nové káblové zemné vedenie VN robené káblom 3x22-NA2XS(F)2Y 1x240 smerujúce do K pola VN rozvádzača novej kioskovej trafostanice. Kábel bude vedený najskôr pod trávnatou plochou kde bude ukladaný v káblovom lôžku v zmysle STN 73 6005, neskôr bude kábel vedený pod cestou kde bude natiahnutý v korugovanej chráničke Φ 200mm. Káblové vedenia budú uložené v zemi, pričom

bude dodržaná norma STN 73 6005. Výkopy pre káblové vedenia budú v blízkosti iných sietí kopané ručne a na voľnom priestranstve strojovo za pomoci výkopovej techniky.

SO 04.1 Pripokládka HDPE optickej chráničky

Do káblového výkopu spolu s VN distribučnými káblami budú uložené HDPE optochráničky 40/33 mm, ktoré budú natiahnuté v mech. chráničke $\phi 110$ mm do HDPE rúrok sa budú potom zafukovať optické vlákna resp. trubičky. HDPE chráničky budú v miestach rozvetvenia privedené do káblovej šachty kde bude zriadené rozvetvenie. Na koncoch budú optochráničky ukončené vodotesnými koncovkami $\phi 40$ mm aby nedošlo k poškodeniu alebo upchatiu optochráničky. V miestach ukončenia chráničiek budú umiestené vo výkope nad chráničkou SMART MARKERY. Tieto budú uložené aj každých 50 metrov v rovnej trase chráničky ako aj v odbočeniach a v miestach spojovania chráničiek. Každému SMART MARKERU bude pridelené ID číslo. SMART MARKERY nebudú kladené hlbšie ako 1 meter pod upraveným terénom. SMART MARKERY budú umiestené aj v miestach križovania optochráničky s inými IS. Pri kladení SMART MARKEROV ako aj kladení optických chráničiek bude dodržaný postup spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s.

SO 05 KIOSKOVÁ TRAFOSTANICA

Nová kiosková trafostanica 630kVA bude slúžiť na zásobovanie elektrickou energiou pre novú obytnú zónu.

Trafostanica bude betónová bloková polozapustená, obsluhovateľná z vonku typu EH8, ktorá sa používa ako súčasť rozvodu el. energie v oblasti elektro-energetiky /distribučné rozvody/, ako aj pre napojenie menších a stredných priemyselných rozvodov. Je atypická svojou výškou nad terénom /1,91m/ aj so strechou a pôdorysným rozmerom dlžš /1900x2300mm/. Transformačná stanica vzhľadom na svoje rozmery je obsluhovateľná len zvonku bez možnosti vstupu do vnútorného priestoru. Transformačná stanica je zostavená z dvoch základných častí:

- káblový priestor /vaňa/, stavebné teleso
- strecha

Stavebné teleso je monoliticky odliate zo železobetónu vysokej pevnosti. Spodná časť trafostanice /vaňa/ preberá funkciu základov. V spodnej prednej časti TS sa nachádzajú otvory pre VN a NN káble tak, ako si to vyžaduje vonkajšia konfigurácia uloženia prichádzajúcich a odchádzajúcich káblových vedení. V hornej prednej časti sú dvojkrídlové dvere, pre obsluhu VN rozvádzača z vonkajšieho priestoru. Na druhej stene skeletu sú dve jednokrídlové dvere, ktoré slúžia pre obsluhu a ovládanie NN rozvádzača a kontrolu transformátora. Káblový priestor /vaňa/ slúži aj ako havarijná nádrž v prípade havárie olejového transformátora. Strecha je rovnako ako stavebné teleso odliate zo železobetónu vysokej pevnosti s miernym spádom /rovná strecha/ do oboch strán s miernym presahom stavebného telesa. Uložená je na vodiacich skrutkách, ktoré sú zabudované na stav. telese, čiže je znemožnené posunutie strechy v prípade rôznych pnutí. Styčná plocha medzi telesom a strechou je po celom obvode vodotesne odizolovaná. Z vonkajšej strany je vaňa natrená penetračným náterom z dôvodu styku vane s okolitou zemínou.

Typ použitej trafostanice : HARAMIA EH 8 ver.B

Použitý transformátor : LEMI TRAF0 TM 630 kVA

Straty naprázdno P_0 : 540 W Straty nakrátko $P_{k75^\circ C}$: 4600 W

SO 06 NN DISTRIBUČNÝ ROZVOD

NN distribučný rozvod začne odbočením z novovybudovanej trafostanice z poistkového odpínača osadeného poistkami o výkone 224A typ gG, pričom vedenie 1xNAYY-J 4x240 bude pokračovať zemou do rozpojovacej a istiacej skrine SR1 (SR7 DIN1 VV 2x400A/6x160A) kde

bude ukončené v prívodných odpínačoch, ktoré budú osadené skratovacími nožmi ZP2. Ďalej bude z voľného odpínača skrine SR1 vyvedené zemné káblové vedenie typu NAYY-J 4x240, ktoré bude vedené do SR skrine SR2 (SR6 DIN1 VV 2x400A/5x160A P2) kde bude ukončené na voľnom odpojovači osadenom poistkami s výkonom 200A. Z SR2 bude vyvedené nové zemné káblové vedenie do novej trafostanice z voľného odpínača osadeného skratovacími nožmi ZP2. Z NN rozvádzača trafostanice bude vyvedené 1xNN vedenie NAYY-J 4x240, ktoré bude napájať novú SR skriňu SR3 (SR6 DIN1 VV 2x400A/5x160A P2). Z SR skrine č. SR3 bude vyvedené z voľného odpínača zemné káblové vedenie káblom NAYY-J 4x240, ktoré bude ukončené na voľnom odpínači v SR skrini SR4 (SR7 DIN1 VV 2x400A/6x160A P2). Z SR skrine č. SR4 bude vyvedené z voľného odpínača zemné káblové vedenie káblom NAYY-J 4x240, ktoré bude ukončené na voľnom odpínači v SR skrini SR6 (SR7 DIN1 VV 2x400A/6x160A P2). Z SR skrine č. SR6 bude vyvedené z voľného odpínača zemné káblové vedenie káblom NAYY-J 4x240, ktoré bude ukončené na voľnom odpínači v SR skrini SR5 (SR6 DIN1 VV 2x400A/5x160A P2). Z SR skrine SR5 bude vyvedené zemné káblové vedenie z voľného odpínača zemu káblom typu NAYY-J 4x240 do NN rozvádzača trafostanice. Z voľných odpínačov nových SR skriň budú napájané elektromerové rozvádzače jednotlivých odberných miest. NN distribučný rozvod bude realizovaný káblom NAYY-J 4x240 vedeným v zemi v zmysle STN 73 6005.

SO 07 NAPOJENIE EXISTUJÚCEHO NN ROZVODU

Z NN rozvádzača trafostanice bude vyvedené ďalšie zemné NN vedenie káblom NAYY-J 4x240 do skrine VRIS1 osadenej na podpernom bode NN č.1. Z tejto SR skrine bude káblovým vedením NAYY-J 4x95 napájaný existujúci vzdušný NN rozvod. NN distribučný rozvod bude realizovaný káblom NAYY-J 4x240 vedeným v zemi.

Obec Močenok, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 61 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním na deň

na deň 24.04.2025 o 09.00 h

so stretnutím v Obecnom úrade v Močenku, Sv. Gorazda 629/82, Močenok,
v kancelárii stavebného úradu na I. poschodí.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na stavebnom úrade v Močenku počas úradných hodín: Po, Ut: 7,30 – 15,30 h, St: 7,30 – 16,30 h a Pia: 7,30 – 15,00 h.

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, na neskoršie námietky sa neprihliadne. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím.

K ústnemu pojednávaniu stavebník v súlade s ustanovením Vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona predloží:

- doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu,

Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámí svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.

Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa nechal zastupovať.

PaedDr. Roman Urbánik
starosta obce

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli obce Močenok. Oznámenie zverejní tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke obce Močenok – www.mocenok.sk

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

.....
pečiatka a podpis

Zverejnené na internetovej stránke obce Močenok dňa.....

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

1. BERA, s.r.o., so sídlom Andreja Hlinku č. 483/9, 951 31 Močenok, splnomocnený zástupca stavebníka
2. Rastislav Benčík, Andreja Hlinku č. 483/9, 951 31 Močenok
3. Lenka Benčíková, Úzka č. 996/12, 951 31 Močenok
4. Lenka Kondrátová, Čingov č. 907/144, 951 31 Močenok
5. Tomáš Chán, Hájska č. 1127/40, 951 31 Močenok
6. Ľudovít Fábik, Čingov č. 903/140, 951 31 Močenok
7. Slovenská republika
8. Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, Nám. J.Pavla II. č. 7, 950 50 Nitra
9. Alžbeta Lenická (SPF)

10. Štefan Lenický (SPF)
11. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
12. Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
13. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
14. Oľga Pekanová, Bencúrova 3756/37, Bratislava-Ružinov
15. Mgr. Renáta Lenčేశová, Čingov 797/39, 951 31 Močenok
16. Mária Vörösová (SPF)
17. Vilma Morvayová, Stračia 17, Nitra
18. Štefan Boháč, Rokošova III. č. 345/40, 951 31 Močenok
19. Poľnohospodárske družstvo Močenok, Nitrianska č. 1232/50, 951 31 Močenok
20. Ing. Štefan Bleho, Športová 1784/5, 951 31 Močenok
21. Alžbeta Zorvanová, Nádražná 11, 958 01 Partizánske
22. Mária Nedobová, Jána Smreka 6160, 841 08 Bratislava
23. Helena Blehová, č.d. 354, 951 31 Močenok
24. Mária Blehová, Sv. Gorazda č. 561/71, 951 31 Močenok
25. Mária Blehová, Československej armády 1020, Šaľa
26. Anna Slovačková, Čulenova 7, Skalica
27. Eva Karlubíková, Družstevná 17, Šenkvice
28. Walter Karlubík, SNP 1671/4, Holíč
29. Rudolf Karlubík, Bratislavská 48, Holíč
30. Renata Karlubíková, Kapince č. 48
31. Magdaléna Katonová, Hronská 27, Čata
32. Marta Hanková, Rokošova II. 297/50, 951 31 Močenok
33. Igor Korgo, Žirany č. 356, 951 74 Žirany
34. Jozef Géring, L.Novomeského 770/14, Šaľa
35. Ing. Milan Gier, Nitrianska č. 1211/8, 951 31 Močenok
36. Magdaléna Lenčేశová, Školská 1709/26, Močenok
37. Martina Vörösová, Párovce 1867/37, 951 31 Močenok
38. Ing. Ernest Karlubík, č. 148, 951 31 Močenok
39. MUDr. Ivana Filová, Americká 7, Bratislava
40. Katarína Révayová (SPF)
41. Vladislav Braun, Družstevná 1545/59, 951 31 Močenok
42. Katarína Braunová (SPF)
43. Agnaša Braunová (SPF)
44. Alžbeta Braunová (SPF)
45. Helena Braunová (SPF)
46. Mikuláš Braun (SPF)
47. Mária Braunová, Pribinova 1665/15, Močenok
48. Iveta Koczová, Hlavná 2115/89, 927 01 Šaľa
49. Milan Braun, Borzagoš 1073/56, 951 31 Močenok
50. Magdaléna Lenčేశová, Školská 1709/26, 951 31 Močenok
51. Mária Lóžiova, Biskupa Majera 1751/25, 951 31 Močenok
52. Jana Hippová, č. 1558/5
53. Dominika Blehová. Nám. G. Svobodu 1936/11, Šaľa-Veča
54. Ostatným známym a neznámym právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo k stavbám, ako aj susedným pozemkom a stavbám môžu byť priamo dotknuté
Obec Močenok – www.mocenok.sk – zverejnenie po dobu 15 dní
Obec Močenok – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo

55. OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
56. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
57. Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
58. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
59. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
60. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
61. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
62. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
63. Okresný úrad Šaľa, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
64. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
65. Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Štúrova ul. 147, 949 65 Nitra
66. Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
67. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
68. MV SR, Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Šali – Okresný dopravný inšpektorát, Staničná 23, 927 01 Šaľa
69. MINISTERSTVO OBRANY SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Námestie gen. Viesta 2, 832 47 Bratislava
70. Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
71. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
72. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava
73. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
74. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
75. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
76. ORANGE Slovensko, a.s., MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
77. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

ostatní

78. JANELE, s.r.o., Ing. Jozef Januška, Pochabany 104, 956 38 Pochabany
79. BERA, s.r.o., so sídlom Andreja Hlinku č. 483/9, 951 31 Močenok
k spisu